UWAGI:

1. Rzędne skrzynek ulicznych należy dopasować do istniejącej rzędnej drogi / terenu.
2. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić lokalizacje oraz rzędną wysokościową miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej.
3. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia ich rzeczywistych rzędnych. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizować projekt do rzędnych rzeczywistych.
4. Rurociągi sieci wodociągowych wykonać z rur PE100 PN10 SDR17

Węzeł "W6"

1. Proj. wodociąg PE ø63mm
2. Trójnik PE ø63/40mm do zgrzewania
3. Zwężka PE ø63/40mm do zgrzewania
4. Zasuwa odcinająca dn 1 1/4" z króćcami ø40mm do zgrzewania
5. Proj. wodociąg PE ø40mm



Węzeł "W2"

1. Projektowany wodociąg PE ø110mm
2. Opaska do nawiercania dn110/ 2"
3. Zasuwa odcinająca dn 1 1/4" odejście gwint.
4 Złączka ISO ø40mm
5 Proj. rurociąg ø40mm PE100 PN10
6. Istn. rurociąg PE ø40mm
7. Proj. połączenie z istniejącym rurociągiem PE ø40mm



PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Płock, Al. Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 25 75;
kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jarosław Moderacki 0604 401 012
e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642
Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198

INWESTOR: Gmina Mała Wieś ul. Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś		Nazwa proj. Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach Nr ewid. 291, 254/9, 254/6, 254/15, 254/18 w miejscowości Zakrzewo w gminie Mała Wieś	
Branza: Sanitarna	Imie i Nazwisko nr uprawnien	Podpis	Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant:	mgr inz. Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/01		Nazwa rys. Profil podłużny sieci wodociągowej Ø63mm PE
Sprawdzil:	mgr inz. Maria Nowak upr. nr 43/89		Data: 06.2023 r. / Nr rys. IS-03 / Skala 1:100/250
Opracował:			