



- klimatyzator 3,0 kW mocy chłodniczej, system trzy rurowy grzanie /chłodzenie, jednostka zewnętrzna na dachu płaskim, budynek parterowy, moc el. 30 W 1x230

Went

Wentylator łazienkowy uruchamiany ze światłem z opóźnieniem 60W 1x230V

- Legenda:
- gniazdo wtykowe podwójne (dwa gniazda pojedyncze we wspólnej ramce)
 - gniazdo wtykowe komputerowe potrójne (trzy gniazda pojedyn. we wspólnej ramce)
 - gniazdo wtykowe USB+USBC podwójne (dwa gniazda pojedyncze we wspólnej ramce)

Gniazda w zabudowach rozpatrywać łącznie z rysunkami szczegółowymi PW-A-06-01 - PW-A-06-04

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII					
Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
Klasa odporności pożarowej budynku	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna
	R 60	R 15	REI 60	REI 30	EI 15
przekrycie dachu					
REI 15					
SCHEMAT:					
INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań			ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne					
PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
mgr inż. W. MASEKOWSKI	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr: 293/77/PW		PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno		
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	STYCZEŃ 2024	1:75		
TYTUŁ RYSUNKU:				NR RYSUNKU:	
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZKOWYCH				E-02	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOŚTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.					