

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

SL1.2	Oprawa LED przeznaczona do montażu nastropowego. Korpus: aluminium, Kolor: szary, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Klosz: MPRM. Współczynnik oddawania barw Ra > 80, Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 36W, cosφ > 0,9, Strumień świetlny: 4000lm, Stopień ochrony: IP20, Klasa ochronności: I , Wymiary: 1625x57x75mm	PAN2	Oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego, materiał klosza: tworzywo sztuczne, kolor: biały, wskaźnik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień szczelności: IP44, klasa ochronności: I, współczynnik wytrzymałości: IK05, strumień świetlny oprawy: 2800lm, moc oprawy: 26W, skuteczność świetlna oprawy: 107lm/W, klasa energetyczna: A+, wymiary: 295x295x60mm	AW1	Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do montażu natynkowego (sufit). Rozsył: korytarzowy. Obudowa: biały poliwęglan, do centralki monitorującej. Moc: 1W. Klasa izolacji II lub III. Stopień ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.	EW1	Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, nasufitowa wyposażona w źródło LED. Obudowa: biały poliwęglan, do centralki monitorującej. Moc: 1W, czas podtrzymania 1h, wymiary oprawy: 337x187x57mm, certyfikat CE, CNBOP.
PAN1	Oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego, materiał klosza: tworzywo sztuczne, kolor: biały, wskaźnik oddawania barw CRI>80, temperatura barwowa: 4000K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień szczelności: IP44, klasa ochronności: I, współczynnik wytrzymałości: IK05, strumień świetlny oprawy: 1800lm, moc oprawy: 26W, skuteczność świetlna oprawy: 105lm/W, klasa energetyczna: A+, wymiary: 295x295x60mm	TEP1.3	Oprawa hermetyczna LED przeznaczona do środowisk o temperaturze otoczenia pracy max. 45°C. Temperatura barwowa 4000K, współczynnik oddawania barw Ra>80, klasa ochronności I, IP66/IP69, IK10. Montaż natynkowy. Materiał klosza i korpusu - poliwęglan PC, klosz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 27 W. cosφ > 0,9, Trwałość źródła: 50000h L90. Strumień oprawy 4100 lm. Skuteczność oprawy: 151 lm/W. Wymiary 1175x90x99mm. Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Montaż przelotowy.	AW2	Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, przeznaczona do montażu natynkowego (sufit). Rozsył: otwarty. Obudowa: biały poliwęglan, do centralki monitorującej. Moc: 1W. Klasa izolacji II lub III. Stopień ochrony: IP41, Czas podtrzymania: 1h, Wymiary: 132x132x54mm, certyfikat CE, CNBOP.	CCS	Circle point do sterowania oprawami (DALI) - 2 grupy, 3 sceny, ściemnianie

Kategoria zagrożenia ludzi: **ZLIII**

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"C"	R 60	R 15	REI 60	REI 30	EI 15	RE 15

SCHEMAT:

INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. W. MASELKOWSKI	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych **upr. nr: 293/17/PW**		**PS ARCHITEKTURA** PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	STYCZEŃ 2024	1:75

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

NR RYSUNKU:
E-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKICH PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.