



LEGENDA

- 1x Nawiewnik montowany w profilu okiennym
Δp=20Pa
47m³/h
- Uwaga

1) Instalacje skroplin należy włączyć do pionu poprzez zasyfonowanie

2) W trakcie wykonywania robót należy sprawdzić czy istniejące piony są zgodne z tymi zaznaczonymi na rysunku

3) Instalacje prowadzić w posadzce podęścia pod przybory w bruzdach

4) Piony odpowietrzające kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach
- klimatyzator 3,0 kW mocy chłodniczej system trzy rurowy grzanie /chłodzenie jednostka zewnętrzna na dachu płaskim budynek parterowy moc el. 30 W 1x230
- REYQ16U

Jednostka zewnętrzna na dachu 400V3N 18,5 kW
- Wentylator fazienkowy uruchamiany ze światłem z opóźnieniem 60 W 1x230 V

SCHEMAT:			
INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań		ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Remont pomieszczeń Budynku 1 na cele administracyjne			
PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
mgr inż. Z. MAKOWSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 260/85/Pw		
SPRAWDZAJĄCY:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
mgr inż. J. MAKOWSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: WKP/0148/POOS/10		
OPRACOWANIE:			
mgr inż. Mikołaj Sobiech			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	STYCZEŃ 2024	1:100
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji			NR RYSUNKU: PW-IS-06
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOPIESTNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.			