

PD: 2023-03-08/WWW/31511 - zbiornik retencyjny

Renata Woźniak-Vecchie <renata.wozniak@retencja.pl>

Pn, 20.03.2023 15:08

Do: Marzenna Michalska <marzena.michalska@um.jaworzno.pl>

DW: Ewa Marek <ewa.marek@um.jaworzno.pl>; Paweł Słaby <pawel.slaby@um.jaworzno.pl>; Julian Stumpf <julian.stumpf@wodociagi.jaworzno.pl>

Dzień dobry,

przekierowuję do informacji informację otrzymaną dziś od Tauronu - to odpowiedź na nasze zapytanie dotyczące ewentualnej budowy zbiornika retencyjnego na parceli nr 1. Jeśli dobrze rozumiem, sam zbiornik może pod takimi liniami powstać, a wszystkie wytyczne dotyczą organizacji potencjalnych robót.

z poważaniem

Renata Woźniak-Vecchie
Kierownik Działu Modelowaniarenata.wozniak@retencja.pl
+48 730 038 309RETENCJAPL Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk, Polska
NIP: PL 5842743299
www.retencja.plRETENCJAPL Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk
KRS: 0000570277, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
NIP: 584-27-43-299, REGON: 362196557, Kapitał zakładowy: 252.500,00 PLN

POMYŚL O ŚRODOWISKU ZANIM WYDRUKUJESZ TEN EMAIL.

Ta wiadomość oraz jej załączniki może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeżeli nie jesteś adresatem tej wiadomości, proszę o bezzwłoczne zawiadomienie nadawcy poprzez wysłanie odpowiedzi na niniejszą wiadomość i usunięcie jej z poczty. Przesyłanie, otwieranie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne użycie zawartości niniejszej wiadomości przez osoby inne niż adresat jest zabronione. Chronimy Twoje dane zgodnie z polityką RODO. [Więcej informacji - kliknij.](#)

From: Jędrusik Radosław (TD OBD) <Radoslaw.Jedrusik@tauron-dystrybucja.pl>**Sent:** Monday, March 20, 2023 1:48 PM**To:** Justyna Ogińska <justyna.oginska@retencja.pl>**Subject:** 2023-03-08/WWW/31511 - zbiornik retencyjny

Szanowna Pani,

W związku z Pani pytaniem w sprawie opinii oraz wskazówek technicznych dla wstępnej lokalizacji otwartego zbiornika retencyjnego na wody opadowe uprzejmie informuję, że:

1. Należy zachować, wymagane Normą *PN-EN 50341* odległości pionowe i poziome obiektów od linii elektroenergetycznych 110 kV. Odległości należy przeliczać na temperaturę przewodów +80°C

2. Prace wykonywane w pobliżu linii 110 kV należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
3. Wszelkie prace sprzętem dźwignicowym prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi *UDT Nr DT-DE-90/WO* (stan prawny na 1997r).
4. W przypadku pracy sprzętem dźwignicowym w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnego przewodu linii 110 kV należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie o wyłączenie linii i nadzór nad pracami. Dopuszczenie do prac i nadzór nad pracami jest odpłatny.
5. W przypadku konieczności wyłączenia linii 110 kV, na minimum miesiąc przed planowym rozpoczęciem prac wyłoniony wykonawca powinien uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie opracowany przez siebie harmonogram prac i niezbędnych wyłączeń.
6. Wszelkie sprawy związane z organizacją robót, należy zgłaszać do Regionu Wysokich Napięć w Będzinie ul. Kościuszki 92. Dopuszczenie do prac i nadzór nad pracami jest odpłatny.
7. Podczas prac ziemnych nie może dochodzić do naruszenia stabilności słupów linii 110 kV, naruszenia konstrukcji uziemienia słupa, a także do zasypania lub zalewania fundamentów i konstrukcji wsporczych.
8. Zabrania się składowania materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną lub w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnego przewodu roboczego (odległość pozioma), zaś prace należy organizować w taki sposób, aby w przypadku zaistnienia potrzeby możliwy był dostęp do konstrukcji słupa. Ponadto, odstęp poziomy nie powinien być mniejszy niż 10 m.
9. W przypadku kolizji projektowanej zabudowy z liniami elektroenergetycznymi należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie o wydanie warunków przebudowy linii lub wykazać, że zachowane zostaną wszystkie wymagania stawiane przez przepisy i normy.

Jednocześnie informujemy, że obiekt budowlany można lokalizować w pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV po spełnieniu dodatkowych warunków:

10. Zmiana rzędnych terenu lub zlokalizowanie dowolnego obiektu budowlanego w pobliżu linii 110 kV, w przypadku nie zachowania wymaganych odległości poziomych od skrajnego przewodu roboczego linii, wymaga sporządzenia profilu podłużnego w przeliczeniu na temperaturę przewodów +80°C.
11. Brak zachowania wymaganych odległości poziomych obiektu budowlanego względem skrajnego przewodu roboczego linii 110 kV może wymagać przebudowy linii ze względu na niewłaściwy stopień obostrzenia.
12. Elementy przewodzące (np. dach, okapy, rynny, ogrodzenia itp.) o długości większej niż 2 m, które będą zlokalizowane w odległości mniejszej niż 14,5 m od skrajnych przewodów roboczych linii 110 kV należy uziemić.
13. Lokalizacja budynków w odległości zbliżenia z linią 110 kV związana jest z ryzykiem wystąpienia ewentualnych szkód w wyniku awarii bądź normalnej pracy linii (np. opadająca sadź z przewodów). Informujemy, że TAURON Dystrybucja S.A. nie będzie ponosił odpowiedzialności za straty z tego tytułu, bowiem lokalizacja obiektu w sąsiedztwie linii jest suwerenną decyzją inwestora a uzgodnienie wydawane jest na jego wniosek.

Ponadto, na przedmiotowym terenie znajdują się linie napowietrzne NN będące własnością firmy PSE SA, do której należy się zwrócić celem uzyskania opinii.

Z poważaniem

Radosław Jędrusik

Oddział w Będzinie

Koordynator ds. eksploatacji sieci, Wydział Eksploatacji

tel. kom. +48 516 110 108



TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

Biuro:

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.467.130,62 zł

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl Tu banery wymienne z Bezpieczników Taurona lub innego programu CSR

Informacja zawarta w tej wiadomości jest poufna i prawnie zastrzeżona. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o skontaktowanie się z nami:

e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl oraz usunięcie jej z Państwa skrzynki. Jakiegokolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomości, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposób jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please inform the TAURON Dystrybucja immediately via the following e-mail address: info@tauron-dystrybucja.pl and then delete this email.

Pamiętaj, chroń środowisko. Nie drukuj wiadomości, jeżeli nie musisz.