



#### OZNACZENIA

- d2 - drzwi stalowe płaszczowe, gładkie z samozamykaczem i ościeżnicą stalową z blachy ocynk. z kompletem okuć (zamek, klamka, zawiasy);  
odporność ogniowa EI 30;  
kolor jasny; preferowany RAL 7035
- d1 - drzwi stalowe istniejące o odp. ogniowej EI 30

piwnice wyposażić w gaśnice GP4x - szt. 2

### P.T. Instalacje sygnalizacji pożaru

Dostosowanie budynku Klubu Akcent do  
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  
**Rzut piwnic** \_\_\_\_\_ skala 1:100

Zakład Usług Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.			
86-300 Grudziądz, ul. Chmiel minsk 115			
tel/fax: 046 4657775			
OBIEKT:	Budynek Klubu Akcent		
ADRES:	86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego, działka nr 2/15, obręb 038		
INWESTOR:	Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz		
BRANŻA Budowlana	Projektant:	Leszek Skoniewski	
DATA: 25 marzec 2023 r.	upr. bud.	UAM/V/8346/O/87	
NR RYS. 02			