

Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przedmiotowym przetargu

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 22 czerwca 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Płatkownicy*” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie:

Dział 4 Wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Proszę o wyjaśnienie:

- przedmiar nie obejmuje uchwyty przy WC szt. 2,
- przedmiar nie obejmuje uchwyty przy umywalce szt. 2, baterii umywalkowej, syfonu umywalkowego.

Pozycja przedmiaru 24 i poz. 75

Montaż ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwi systemowych pełnych z obróbką i obsadzenia szerokości w świetle otworu 90 cm - 3 zawiasy na skrzydło, klamki i zamek na klucz.

Proszę o wyjaśnienie:

Ponieważ obiekt w okresie zimy jest niegrzany ościeżnice proponowane będą ulegały deformacji, ze względu na wilgoć i niska temp. będzie problem z otwieraniem drzwi. Proponujemy zastosowanie ościeżnic stalowych malowanych na budowie, natomiast skrzydła drzwiowe bez zmian.

W dział 5 Drzwi zewnętrzne, podest wejściowy

Pozycja przedmiaru 91 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jedno skrzydłowe zewnętrzne z obróbką obsadzenia. Drzwi aluminiowe przeszklone w górnej partii drzwi szkłem bezpiecznym z przekładką termiczną, panel dolnej partii drzwi, drzwi z samozamykaczem i zamkiem na klucz, klamka. wymiar 1,0 x 2,15.

Proszę o wyjaśnienie:

Aktualnie zamontowane są drzwi stalowe o wym. 1,40 x 2,10

Czy nie należy wymienić na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe asymetryczne z w/w parametrami o wymiarach 1,40 x 2,10?

Pozycja przedmiaru 99

Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. obmiar 14,100 m

Proszę o wyjaśnienie:

Nadmieniam, że wys. podestu wynosi 0,45 m w związku z tym jest potrzeba zastosowania palisady lub obrzeży montowanych pionowo dla zabezpieczenia podestu i rozsuwania kostki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na uwzględnienie brakujących elementów w kosztorysie ofertowym (dopisanie brakujących pozycji) oraz zastosowanie proponowanych rozwiązań.

Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji