



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

1. WSTROJAP	PLYTKI 8.50m
2. HALL WEŚCIOWY	PLYTKI 8.50m
3. MAGAZYN	PLYTKI 8.50m
4. JADALNIA	PLYTKI 28.02m
5. KUCHNIA	PLYTKI 4.34m
6. KORYTARZ	PLYTKI 18.60m
7. KAZIENIA DLA DZIECI	PLYTKI 2.63m
8. POM. PORZĄDKOWE	PLYTKI 8.90m
9. POM. TECHNICZNE	PLYTKI 3.52m
10. OBIERALNIA	PLYTKI 4.72m
11. WZEL WŁÓDZIAGOWY	PLYTKI 4.72m
12. WZEL WŁÓDZIAGOWY	PLYTKI 4.72m
13. WZEL WŁÓDZIAGOWY	PLYTKI 4.72m
14. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 48.64m
15. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 2.38m
16. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
17. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
18. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
19. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
20. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
21. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
22. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
23. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
24. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
25. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
26. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
27. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
28. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
29. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m
30. KLATKA SCHODOWA	WYKLADZINA 13.85m

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ▨ ŚCIANY DO WYBURZEZI
- ▩ NOWE ŚCIANY

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTYWNYCH
 WYKONAWCA PRAC PROJEKTYWNYCH
 ul. Piłsudskiego 15
 tel./fax: (0-44) 633-34-34

IS - 08

NR RYS. IS - 08

OBIEKT PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „JAŚ I MAŁGOSIA” W BELCHATOWIE

ADRES dz. nr ewid. 398/1, obręb 10, miasto Belchatów ; osiedle 1-go Maja

PRZEDMIOT INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PARTERU

SKALA 1:100

DATA

PROJEKTANT mgr inż. Marek Olejnik NR UPR. LOD/2586/POOS/15 12.2018

SPRAWDZAJĄCY inż. Longina Rychławska NR UPR. LOD/1138/PWOS/09 12.2018

PODPIS

- Legenda:**
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie wentylatorem \dot{V}_v 125 typu SILENT Qmin. = 100 m³/h
 - sterownia wyłącznikiem oświetlenia w pomieszczeniu z czasowym opóźnieniem (5 minut)
 - wentylacja grawitacyjna, zastosować nową kratę \dot{V}_v 125.
 - kanał wentylacyjny \dot{V}_v 125 sprto. obudować płytą GK
 - sekcja ogrzewnicy centrali klimatyzacyjnej
 - sekcja chłodzenia centrali klimatyzacyjnej
 - sekcja rekuperatora centrali klimatyzacyjnej
 - kanał nawiewny wraz uzbrojeniem
 - kanał wywiewny wraz uzbrojeniem
 - istniejący kanał wywiewny do likwidacji
 - projektowany okap kuchenny
 - istniejący okap kuchenny

Uwagi:

- Lokalizację kanałów wentylacyjnych jako orientacyjną. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy na podstawie wizji lokalnej zeryfikować ich ilość, stan techniczny i możliwość obsługi pomieszczeń. W przypadku brakujących kanałów należy zabiudować nowe zgodnie z wytycznymi Inwestora.
- W przegrodach p.poż. stosować hlapy p.poż. stosować hlapy p.poż. wentylacji mechanicznej o ognioodporności odpowiadającej danej przegrodzie.

Załącznik i powiad.
 przylega CT na potrzeby przygotowania pomieszczenia w centrali klimatyzacyjnej.