



Gdańsk, dnia 04.03.2020r.

DKP/82/2020/MPK

Dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko”.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr 25/BZP-U.500.14/2020/MD Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w uzgodnieniu z Jednostką Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie numer 11:

Proszę o podanie ilości i rodzaju klap p.poż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kłapa p.poż. jest jedna fi 100. Zapis pkt. 3.11.6. Podział obiektu na strefy pożarowe_ PW Architektura (6.11.6.PB) – „ Obiekt zaliczony jest do budynków niskich N, o kategorii zagrożenia ludzi Z III, z oddzielnymi strefami PM(Q< 500 MJ/m²), które obejmują pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia serwerowni i węzła ciepłego zostały wydzielone od pozostałej części budynku poprzez zastosowanie ścian stropów oddzielenia pożarowego i zamknięć przeciwpożarowych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej”. Wszystkie przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach), powinny mieć parametry klasy odporności ogniowej EI – jak dla tych elementów; kłapa p.poż występuje w pomieszczeniu węzła.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 05-03-2020