

Węgrów, 29.11.2023 r.

**Powiat Węgrowski**  
**ul. Przemysłowa 5**  
**07-100 Węgrów**

IR.272.25.2023.EU

*(nr ref. postępowania)*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1:**

W przedmiarze w pozycji 26 jest do wykonania jeden przepust 12 m z rur PEHD 80cm. Z dokumentacji wynika, iż do wykonania są dwa przepusty o powyższych parametrach. Prosimy o potwierdzenie.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w ramach zadania do wykonania jest jeden przepust 12 m z rur PEHD 80 cm, co jest zgodne z pozycją 26 przedmiaru. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres przebudowy drogi. W ramach niniejszego postępowania do wykonania będą prace w km 1+529,00 - 2+629,00.

#### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi odnośnie rozebrania istniejącej nawierzchni - poz. 10 z przedmiaru. W pozycji - wywóz na składowisko. Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca zabiera i utylizuje go we własnym zakresie czy odwozi na miejsce wskazane przez Zamawiającego? Jeżeli materiał należy odwieźć do Zamawiającego prosimy o wskazanie adresu składowiska.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że materiał z rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową (poz. 10 przedmiaru), zabiera Wykonawca i utylizuje go we własnym zakresie.