

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
POM.1	25,18
POM.2	10,47
POM.3	10,47
POM.4	16,97
POM.5	8,07
POM.6	254,32
POM.7	17,46
POM.8	26,46
POM.9	15,38
POM.10	11,39
POM.11	1,22
POM.12	8,75
POM.13	1,35
POM.14	26,76
POM.15	12,76
POM.16	0,99
POM.17	10,56
POM.18	10,47
POM.19	10,47
POM.20	10,42
POM.21	10,93
POM.22	12,25
POM.23	16,69
POM.24	10,62
POM.25	3,19
POM.26	1,11
POM.27	21,04
POM.28	3,98
POM.29	23,17
POM.30	27,08
POM.31	4,57
POM.32	5,18
POM.33	28,35
POM.34	31,43
POM.35	7,63
POM.36	6,00
POM.37	11,11
POM.38	13,12
POM.39	36,96
POM.40	22,76
POM.41	4,57
POM.42	1,35
POM.43	4,85
POM.44	20,43
POM.45	4,85
POM.46	78,96
razem:	1085,41

WYMIANA NA HYDRANT  
PODŁOGOWY DN.25 Z WĘZEM  
POŁSZY WYWM.30 I Z MIEJSEM  
NA GASNIĘCIE

UWAGI OGÓLNE:  
- ZASTOSOWAĆ ZAWOR PRZESZKŁONY HYDRANTOWY  
DŁ. INSTALACJI WODOCIOCIOWEJ  
- ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE OPRĄSY OGNIENIENIA AWARYJNEGO, WYMIENIĆ AKUMULATORY NA NOWE  
- PRZERZYSZĆ INSTALACJE MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO KASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ SZKAWY  
- INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, ZOSTAŁA WYKONANA NA PRODUKCENIE POLONALFA, CENTRALA 6000  
- MONITORING POŻAROWY DO PSP WYKONAĆ W FIRMIE ORANGE LUB WARTA  
- WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE I DYMOSZCZELNE ZACZEPIĆ W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, PRZY DRZWIACH  
DYMOSZCZELNYCH ZASTOSOWAĆ SAMOZAMYKACZ DO DRZWI DYMOSZCZELNYCH (WSPÓLNA SZYMA Z WŁADOWNYMI  
REGULATORAMI KOLEŃNOŚCI ZAMYKANIA DRZWI (RKZ))

WYMIENIĆ NA DRZWI  
STALOWE Z  
SAMOZAMYKACZEM O  
KLASIE ODPORNOŚCI  
OGNIOWEJ EI60

SKAWY NALEŻY DOSTOSOWAĆ  
DO KLAS ODPORNOŚCI  
OGNIOWEJ REI20

WYMIANA NA DRZWI  
DYMOSZCZELNE EI60 Z  
SAMOZAMYKACZEM  
ALUMINIUM  
PRZESZKŁONE

HYDRANT NALEŻY PRZESUNĄĆ W MIEJSCE  
WISZĄCE STRZAŁĄ  
HYDRANT PODŁOGOWY DN.25 Z WĘZEM  
POŁSZY WYWM.30 M

SCIANE POWIĘZ NA DRZWIAMI NALEŻY  
RETO KLASOWYM ROZWIĄZANIEM

WYMIANA NA HYDRANT  
PODŁOGOWY DN.25 Z WĘZEM  
POŁSZY WYWM.30 I Z  
MIEJSEM NA GASNIĘCIE

WYMIENIĆ NA DRZWI O KLASIE ODPORNOŚCI  
DRZWI DYMOSZCZELNE 90/20  
ALUMINIOWE PRZESZKŁONE Z  
SAMOZAMYKACZEM  
ELEKTROZAMYKACZEM SAMOZAMYKACZEM

LEGENDA:  
H hydrant  
E rozdzielnia elektryczna

GRUPA  
FIRESAFE

CEP 31A, ul. 3.1.5.  
4. Centrum 191420 Tys  
tel. 694-40-00 email: biuro@fire-safe.pl

OBIEKT	Sala 3-4kg Ple Szosia 1 14-00 Psa
INWESTOR	Sala 3-4kg Ple Szosia 1 14-00 Psa
Nowa instalacja	
OPRACOWAŁ	Jan K. 07.2023 NIEPIEŁ 1