



WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ. 52840.158.1.2022.MG

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2022 r. znak: ZOP-196/22 (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 28 kwietnia 2022 r.) złożonego przez Komendanta Szkoły Policji w Pile wraz z „Ekspertyzą techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku nr 3 bazy kwaterunkowej Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 3” (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną) w związku z rozbudową i przebudową, sporządzoną w grudniu 2021 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Daniela Przybylskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Jacka Praczyka z określonymi w punkcie 6.3. Ekspertyzy technicznej następującymi wskazaniem:

- zachowaniem klatki schodowej „KS1” ze stopniami o wysokości – 0,18 m;
- zachowaniem klatki schodowej „KS2” o parametrach:
 - biegi o minimalnej szerokości – 1,05 m;
 - spoczniki o minimalnej szerokości – 1,05 m;
 - stopnie o wysokości – 0,205 m;
 - warunek $2h+s$ – 0,685 m;
- zachowaniem klatki schodowej „KS3” ze spocznikiem o minimalnej szerokości wynoszącej – 1,37 m;
- zachowaniem schodów „S1” o parametrach:
 - spoczniki o minimalnej szerokości – 1,48 m;
 - warunek $2h+s$ – 0,69 m;
 - liczba stopni w biegu schodów – 11 stopni;
 - stopnie o szerokości – 0,28 m i wysokości – 0,18 m;
- zachowaniem poziomych dróg ewakuacyjnej o parametrach:
 - kondygnacja piwnicy na odcinku 0,50 m zawężenie do szerokości – 1,10 m;
 - kondygnacja I piętra zawężenie do szerokości – 1,30 m;
- zachowanie z kondygnacji I piętra (pomieszczenia nr 35 i 36) dojść ewakuacyjnych o długości – 28,0 m;
- zachowaniem wyjść ewakuacyjnych o parametrach:
 - drzwi jednoskrzydłowe „D9” prowadzące z kondygnacji piwnicy o szerokości wynoszącej – 0,77 m;
 - drzwi jednoskrzydłowe „D1” o szerokości – 0,74 m;
 - drzwi jednoskrzydłowe „D5” o szerokości – 1,05 m;
 - drzwi dwuskrzydłowe „D3” o szerokości – 1,15 m;
 - wyjścia z pomieszczeń nr 19 i 20 na drogę ewakuacyjną nie zamknięte drzwiami;
- zachowaniem ściany oddzielenia przeciwpożarowego (ocieplonej styropianem) na działce nr 350/2 usytuowanej pod kątem 90° bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej z otworami okiennymi strefy pożarowej „SP3” i „SP4”;
- zachowaniem ścian oddzielenia przeciwpożarowego na granicy stref pożarowych nr „SP3” i „SP4” o parametrach:
 - ściany ocieplone materiałem palnym (styropian);
 - pionowy pas o klasie odporności ogniowej EI 60 przy szerokości – 1,70 m;
 - otwory okienne usytuowane bezpośrednio pod kątem 90°;

(15) SZKOŁA POLICJI W PILE
WPŁYNIEŁO
dnia 24.05.2022 r.
Nr 277/22 2013

SZKOŁA POLICJI W PILE
KANCELARIA OGÓLNA
20.05.2022
dni: 17.06
Nr 176P
zai: 176P (ne 35.06.2022)

10. zachowaniem ściany zewnętrznej z otworami okiennymi (strefa pożarowa „SP4”) usytuowanymi bezpośrednio pod kątem 90° do ściany zewnętrznej z otworami okiennymi łącznika;
11. zachowaniem elementów budynku o parametrach:
 - a) drewniana konstrukcja dachu o szacowanej klasie odporności ogniowej R 10;
 - b) przekrycie dachu (papa asfaltowa) bez udokumentowanej cechy B_{ROOF}(t1);

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej oraz połączenia ze stanowiskiem kierowania Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pile;
- II. wyposażenia wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu – 5 lx;
- III. zamknięcia klatki schodowej „KS3” na kondygnacji parteru i I piętra drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI 30;
- IV. wyposażenia budynku w zwiększoną o 100 % ilość środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach w stosunku do normatywu;

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 216 ust. 1 i 2, § 232 ust. 1, § 235 ust. 2, § 236 ust. 3, § 239 ust. 1 i 4 § 242 ust. 1 i 2, § 256 ust. 3, § 271 ust. 11 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

Uzasadnienie

Pani insp. Beata Różniak-Krzeszewska Komendant Szkoły Policji w Pile, skierowała wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.



Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
nadbrzg. Dariusz Matczak

06.06.2022r. PSP Piła

Remonty wykone do Kamolatu Poczta
ITP Tefech / o Tera.
Okolo 350 zł / miesiąc

Zawistowski Krzysztof - Komenda Służby
Kontrolno 88 60
- Reprezentacja
tel 777-88-60

Otrzymują:

1. Komendant Szkoły Policji w Pile
Pl. Staszica 7
64-920 Piła

2. aa.

Do wiadomości:

1. KP PSP w Pile

Załącznik:

1. „Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku nr 3 bazy kwaterunkowej Szkoły Policji w Pile przy Placu Staszica 3” - 1 egz.

