

UWAGI OGÓLNE:

- ZASTOSOWAĆ ZAWÓR PIERSZEŃSTWA HYDRANTÓW DLA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, WYMIENIĆ AKUMULATORY NA NOWE
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO KASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ŚCIANY
- INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ZOSTNIE WYKONANA NA PRODUCENCIE POLON-ALFA, CENTRALA 6000
- MONITORING POŻAROWY DO PSP WYKONAĆ W FIRMIE ORANGE LUB WARTA
- WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE I DYMOSZCZELNE ZAOPATRZYĆ W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY, PRZY DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH ZASTOSOWAĆ SAMOZAMYKACZ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (WSPÓŁNA SZYNA Z WBUDOWANYM REGULATOREM KOLENOŚCI ZAMYKANIA DRZWI (RKZ))

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr pom.	powierzchnia [m.]
POM.1	154,41
POM.2	26,60
POM.3	4,36
POM.4	11,21
POM.5	89,47
POM.6	52,16
POM.7	12,48
POM.8	20,04
POM.9	4,26
POM.10	6,33
POM.11	2,07
POM.12	10,06
POM.13	3,47
POM.14	13,11
POM.15	2,22
POM.16	3,27
POM.17	17,26
POM.18	2,73
POM.19	2,42
POM.20	8,32
POM.21	2,10
POM.22	2,88
POM.23	16,63
POM.24	2,94
POM.25	13,28
POM.26	15,18
POM.27	5,70
POM.28	27,37
POM.29	5,61
POM.30	15,48
POM.31	27,72
POM.32	4,87
POM.33	28,91
POM.34	4,22
POM.35	15,53
POM.36	19,61
POM.37	5,80
POM.38	22,34
POM.39	5,82
POM.40	22,30
POM.41	5,78
POM.42	22,04
POM.43	5,78
POM.44	23,63
POM.45	3,95
POM.46	21,94
POM.47	5,44
POM.48	22,79
POM.49	4,78
POM.50	21,63
POM.51	4,88
POM.52	22,26
POM.53	4,78
POM.54	21,03
POM.55	4,40
POM.56	23,80
POM.57	4,40
POM.58	24,00
POM.59	4,17
POM.60	13,26
POM.61	30,83
POM.62	6,53
POM.63	17,97
POM.64	4,10
POM.65	17,18
POM.66	5,18
POM.67	24,77
POM.68	4,92
razem:	1009,55

LEGENDA:

H hydrant
E rozdzielnia elektryczna

GRUPA FIRESAVE

GFS PIŁA sp.z o.o.
ul. Czarnicka 19 64-920 Piła
tel. 609-424-103 e-mail: biuro@firesave.pl

OBIEKT:	Szkoła Policji, Plac Staszica 3, 64-920 Piła
INWESTOR:	Szkoła Policji, Plac Staszica 3, 64-920 Piła
Nazwa rysunku:	I piętro
OPRACOWAŁ: Mateusz Burdzy	DATA 07.2023
	NR RYS. 1