



POLSKI
ŁAD



Brańsk, dnia 28.03.2023 r.

**Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk**

GKM.271.1.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w piśmie z dnia 27.03.2023 r. znak: GKM.271.1.2022 pn. „WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) NR 7”, w odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 1 i 3 zaistniała omyłka pisarska, polegająca na tym, że:

Jest:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający ma wystarczającą moc przyłączeniową instalacji elektrycznej? Jeżeli nie to po czyjej stronie leży zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku oraz poniesienie kosztów z tym związanych ?

Odpowiedź:

Moc przyłączeniowa instalacji elektrycznej jest niewystarczająca. Zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku oraz poniesienie kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego.

Winno być:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający ma wystarczającą moc przyłączeniową instalacji elektrycznej? Jeżeli nie to po czyjej stronie leży zwiększenie mocy przyłączeniowej do budynku oraz poniesienie kosztów z tym związanych ?

Odpowiedź:

Tak, istniejąca moc przyłączeniowa instalacji elektrycznej obiektu będzie wystarczająca.

Jest:

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści sondy z rur HDPE 100 RC 40x3,0, ponieważ sondy PEX-a, zgodnie z Państwa odpowiedzią ma tylko jeden producent na naszym rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści ze względu na grubość ścianki.

Winno być:

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści sondy z rur HDPE 100 RC 40x3,0, ponieważ sondy PEX-a, zgodnie z Państwa odpowiedzią ma tylko jeden producent na naszym rynku?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający dopuszcza tylko sondy PEX-a.

Powyższe sprostowanie do wyjaśnień SWZ jest wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Burmistrz Miasta Brańsk

/-/Eugeniusz Tomasz Koczewski