

REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
78-200 BIAŁOGARD, ul. Ustroja Miejskiego 1
(0727) 312 0210, fax (094) 312 0424
Konto: Bank PKO BP S.A.
Nr 57 1020 2791 0000 7102 0163 2710
REGON 330897173 NIP 672-000-62-06

Data 13.11.2020r.

Sygnatura wniosku:

13.II.20.NT.MM

INWESTOR:

Usługi Projektowe - Paweł Sąsiadek
ul. Ogrodowa 27
67-400 Wschowa

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE BUDOWY URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH / KANALIZACYJNYCH^{*)}

OBIEKT: sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

LOKALIZACJA: m. Połczyn-Zdrój - ul. Powstańców Warszawskich dz. nr 446/25, 446/17 obr. 004 m. Połczyn-Zdrój

I. Szczegółowe warunki przyłączeniowe do sieci:

1. Miejsce włączenia:

1.1. Wodociąg

a) istniejący

b) projektowany

Ø 110 mm, wykonany z PE w ul. dz. nr 446/17 obręb 4 m. Połczyn-Zdrój;

1.2. Kanał sanitarny grawitacyjny/tłoczny*

a) istniejący

b) projektowany

Ø 200mm, wykonany z PVC w ul. dz. nr 446/17 obręb 4 m. Połczyn-Zdrój;

2. Sposób przyłączenia do sieci wodociągowej – kanalizacyjnej:

Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik. W miejscu włączenia zaprojektować węzeł z zasuwaniami odcinającymi. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez posadowienie nowej studni kanalizacyjnej. Na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektować studnie zbiorcze w odległościach zapewniających włączenie każdej nieruchomości do sieci na przedmiotowym obszarze.

Projektować sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do wysokości dz. nr 446/32, w przypadku braku możliwości odprowadzania ścieków w sposób grawitacyjny projektować sieć kanalizacji tłocznej oraz przepompownię ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, monitoringiem i sterowaniem. Przejścia sieci pod drogami, wymagania materiałowe sieci wod-kan i przepompowni ścieków zaprojektować zgodnie ze STANDARDAMI TECHNICZNYMI ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA RWiK sp. z o.o. W przypadku konieczności wycinki drzew, należy uzyskać zgodę na ich wycinkę. Należy uzyskać zgody właścicieli działek, przez które przechodzić będą projektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na zaprojektowanie, posadowienie i eksploatację.

Kompletną dokumentację projektową wraz z STWiORB i przedmiarem robót uzgodnić branżowo w RWiK Białogard, do uzgodnienia dołączyć zgody właścicieli działek o których mowa powyżej. Dokumentacja projektowa ma być spójna z uzyskanymi zgodami, decyzjami i przedmiarem robót.

Należy złożyć odpowiedni wniosek uzgodnienia usytuowania sieci na naradzie koordynacyjnej.

II. Warunki dotyczące projektowania, wykonania i odbioru urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Warunki Ogólne

a) Dokumentację projektową, budowę i odbiór urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wykonać wg STANDARDÓW TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA RWiK sp. z o.o. udostępnionych na stronie www.rwik.pl.

b) Tryb i warunki odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych na rzecz RWiK sp. z o.o. odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Odpłatnego Przekazania Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. w Białogardzie, udostępnionym na stronie www.rwik.pl

III. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze warunki nie rodzą prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak również nie stanowią podstawy do zawarcia umowy.

2. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

3. Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach technicznych zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy.

4. Ustalenia dodatkowe:

* Niepotrzebne skreślić

Otrzymują:

1) Adresat

2) a/a

KIEROWNIK

Działu ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Marta Czajkowska