



**POLSKI
ŁAD**



Brańsk, dnia 17.03.2023 r.

**Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk**

GKM.271.1.2023

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie:

Dzień dobry, składam zapytanie do zamówienia mianowicie w przedmiarze robót dot. termomodernizacji brak jest pozycji gzymsu pod podbitką (dwu częściowy) jest widoczny na wizualizacji. Brak jest szczegółowej specyfikacji wykonania gzymsu pod podbitką. Proszę o odpowiedź ponieważ ma to wpływ na cenę.

Odpowiedź:

Projekt robót termomodernizacyjnych, nie przewiduje ocieplania gzymsów podokapowych. W starej części szkoły, ocieplenie doprowadzone będzie do jednoczęściowego gzymsu i tam zakończone. Część gzymsu wysuniętą poza ocieplenie, należy pomalować w kolorze szarym w odcieniach palety NCS S 300-N, czyli w kolorze przewidzianym dla parteru budynku. Nie przewiduje się modyfikacji istniejącego gzymsu, ani też jego ocieplenia. W nowej części szkoły, istniejący gzyms kilkupoziomowy, zostanie częściowo przystłonięty styropianem ocieplenia, a pozostałą część należy pomalować analogicznie jak w starej części szkoły.

BURMISTRZ

Eugeniusz Tomasz Koczewski