



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
62-230 Witkowo, ul. Wrzesińska 14

tel. 61 4778 197  
fax. 61 4778 617  
kom. 507 424 249

Pismo nr ZGK. WOM- 42.51/2024

Witkowo, 18.06.2024 r.

Urząd Gminy i Miasta  
Ul. Gnieźnieńska 1  
62-230 Witkowo

Dotyczy: *Warunki techniczne nr 51/2024 dotyczące podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działki budowlanej nr 1909 w miejscowości Witkowo ul. Czerniejewska.*

1. Przyłącze wodociągowe do działki nr 1909 należy wykonać:  
z istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 200 za pomocą nawiertki NCS 200, węzem PE 40.
2. Przyłącze wodociągowe zakończyć węzłem wodomierzowym wykonanym zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Ścieki z budynku odprowadzić rurą Ø 160 do studni o rzędnych 114,50; 111,56.  
Pobudować studzienkę rewizyjną Ø 315.
4. Opracować dokumentację techniczną oraz uzgodnić ją w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie. Wykonawca dokumentacji winien posiadać wymagane uprawnienia.
5. Jeden egzemplarz opracowanej i uzgodnionej dokumentacji należy przedłożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie.
6. Zamiar wykonania przyłącza zgłosić w ZGK Witkowo z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
7. Wykonane przyłącze w stanie odkrytym należy zgłosić do odbioru technicznego w ZGK, po czym zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę.
8. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne stanowi własność inwestora.  
Zakład Gospodarki Komunalnej instaluje i utrzymuje wodomierz główny.
9. Warunki techniczne wydaje się na okres jednego roku.

Kierownik Wydziału  
Wodociągowo – Kanalizacyjnego  
  
Magdalena Sekuła