



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Zagnańsk, dnia 29 maja 2023 r.

PZ.271.1.12.2023.PZZ

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy: Postępowania pn: „Budowa drogi gminnej w msc. Bartków, gm. Zagnańsk”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania z dnia 29.05.2023 r.

Pytanie nr 1.

W nawiązaniu do odpowiedzi i wyjaśnień z dni 25 oraz 26.05.2023r., prosimy o jednoznaczne określenie z jakiej kostki należy wykonać chodniki i zjazdy? Grubości 10 cm czy 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Doprecyzowując udzielone odpowiedzi z dnia 25 maja 2023 roku, uprzejmie informuje, że do budowy chodnika należy użyć kostki brukowej o **grubości 8 cm - koloru czerwonego**, typ Behaton, zjazdy na posesje Behaton **koloru szarego grubości 8 cm**.

Pytanie nr 2.

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres prac nie wchodzi ułożenie krawężnika o wymiarach 20x30x100 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy zabudować **krawężnik o wym. 15x30x100cm**. Lokalizację krawężników należy przyjąć zgodnie z PZT.

Wójt Gminy Zagnańsk
Wojciech Ślefarski

/podpisana elektronicznie/