

Gmina Nasielsk
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

IZP.271.27.1.2023

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Nasielsku ”

- A. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2023.0.1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- B. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
1. Przedmiar i projekt architektoniczno-budowlany nie uwzględniają wykonania ławy pod obrzeża ograniczające ciąg pieszo-rowerowy. W celu prawidłowego wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną i zabezpieczenia krawędzi ciągu pieszo-rowerowego należałoby wykonać ławę betonową z oporem pod obrzeża. Czy Inwestor potwierdza takie rozwiązanie, jako konieczne i czy w ofercie należy je uwzględnić?
Odpowiedź: Obrzeża należy ustawić na podsypce cementowo piaskowej jak to opisano w dokumentacji technicznej. Zastosowanie ław podniesie koszt realizacji, naszym zdaniem nie jest to potrzebne. Na ścieżce przewiduje się jedynie ruch pieszych i rowerzystów.
 2. Czy należy sporządzić i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu oraz wykonać jego wdrożenie?
Odpowiedź: Projekt czasowej organizacji ruchu jest po stronie wykonawcy robót. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć roboty w sposób uniemożliwienie wypadku osób postronnych i dla robót realizowanych w granicach pasa drogowego drogi publicznej należy sporządzić projekt tymczasowej organizacji ruchu w uzgodnieniu z zarządcą drogi i zatwierdzony przez Starostwo.
 3. Czy wymagane będą nadzory gestorów infrastruktury podziemnej ?
Odpowiedź: Projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury technicznej w związku z tym nie widzimy potrzeby realizowania takich nadzorów.
- C. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.