



Podlaskie
GMINA CZYŻEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86 275 50 36
NIP 722-159-05-41; REGON 450670166



Czyżew, 2024-05-17

RG.271.2-3.2024

Wykonawcy postępowania RG.271.2.2024

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, stosownie do treści art. 275 ust. 2 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. : „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rosochatem Kościelnem”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych ezamowienia.gov.pl pod nr 2024/BZP 00304335/01 z dnia 2024-04-26

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 1

W celu precyzyjnej wyceny prac budowlanych konieczne jest doprecyzowanie kilku informacji podanych w PFU - w związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania : Jaką normę współczynnika przenikania ciepła mają spełniać zastosowane okna oraz drzwi ?

Wyjaśnienie

Norma współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi w przegrodach zewnętrznych ma być zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi dla tego typu budynków. Okna i drzwi muszą mieć taki współczynnik aby zapobiec kondensacji pary wodnej umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych oraz zapewnić temperaturę powietrza odpowiednią do pracy urządzeń elektronicznych.

Zapytanie 2

Jaka grubość wełny i jakiego rodzaju ma być zastosowana do ocieplenia dachu ?

Wyjaśnienie

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia oraz zapewnić temperaturę powietrza odpowiednią do pracy urządzeń elektronicznych.

Zapytanie 3

Jaka grubość oraz parametry ma mieć styropian wykorzystany do ocieplenia ścian budynku ?

Wyjaśnienie

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku powinny uniemożliwiać powstanie zagrzybienia oraz zapewnić temperaturę powietrza odpowiednią do pracy urządzeń elektronicznych.

Zapytanie 4

Czy wokół budynku ma być wykonana opaska - jeśli tak to jakiej szerokości oraz jakiego materiału?

Wyjaśnienie

Tak, opaska z kostki brukowej, szerokość opaski 50 cm

Zapytanie 5

Czy istniejące przyłącze kablowe wymieniamy na nowe zabudowując nowe złącze kablowe zabudowane w skrzynce z tworzywa SMC o stopniu 54 w II klasie ochronności - nowe złącze będzie zabudowane na elewacji po wykonaniu ocieplenia ?

Wyjaśnienie

Przyłącze kablowe jest własnością PGE i zadanie go nie dotyczy

Zapytanie 6

W PFU jest podana informacja o izolacji fundamentów do głębokości 30 cm - PFU nie precyzuje izolacji fundamentów w części budynku którego pomieszczenia są zaniżone poniżej gruntu . W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania : Czy w przypadku pomieszczenia w którym jest zabudowany zestaw pompowy II stopnia izolacja ma być wykonana tylko na głębokości 30 cm od poziomu gruntu na zewnątrz czy ma być wykonana do 30 cm poniżej posadzki w pomieszczeniu w którym jest zabudowany zestaw pompowy ?

Wyjaśnienie

Izolacja ma być wykonana na głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu.

Zapytanie 7

Czy jesteście w stanie udostępnić skany posiadanej dokumentacji budowlanej budynku SUW?

Wyjaśnienie

Zamawiający udostępnia rzuty i przekroje stacji uzdatniania wody (5 rysunków)

Zapytanie 8

W związku z tym, że nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu prac budowlanych proszę o przedłużenie terminu składani oferty o czas niezbędny na przygotowanie przez Państwa odpowiedzi + 3 dni robocze .

Wyjaśnienie

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ termin był już przedłużany, zaś zadanie musi być wykonane do 30 listopada z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji. Postępowanie zostało wszczęte 26 kwietnia, zaś pierwotny termin na składanie ofert stanowił dzień 14 maja. A zatem na zadane pytania, które wpłynęły do Zamawiającego po 10 maja, w związku z art. 284 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. Jednak pomimo braku takiego obowiązku, Zamawiający udziela wyjaśnień bez zbędnej zwłoki.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

Franciszek Kuczewski
podpis osoby upoważnionej