

Wodbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.

Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych

NIP 886 26 49 062 | REGON 891404575

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 96 657 500,00 zł

KONTO BANKOWE

52 1560 0013 2664 2331 9000 0001

STAROSTWO POWIATOWE
WAŁBRZYCH
Wodociągi
Wałbrzych

Nasz znak: **NI-9115/2579/2021**

Nr sprawy: NI/2021/09/044

Inwestor:

Gmina Boguszów Gorce

Pl. Odrodzenia 1

58-370 Boguszów Gorce

Wałbrzych, dnia 24.09.2021r.

Wnioskodawca ;

Pracownia Projektowa

AR-PROJECT

ul. Palisadowa 34/5

58-316 Wałbrzych

dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz sporządzenia i wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działki nr 703/1 obręb nr 3 Boguszów w Boguszowie Gorcach-przeznaczonej pod adopcję pomieszczeń na parterze budynku na klub seniora.

Dokonana analiza możliwości świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie planowanego przedsięwzięcia wykazała, iż możliwa jest dostawa wody i odbiór ścieków

WPWiK Sp. z o.o. działając w imieniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zapewnia w ilości:

1) dostawę wody w ilości:

$Q_{\text{sr. dob.}} = 1,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max. dob.}} = 1,5 \text{ m}^3/\text{d}$

2) odbiór ścieków w ilości:

$Q_{\text{sr. dob.}} = 1,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max. dob.}} = 1,5 \text{ m}^3/\text{d}$

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostały określone we wniosku (dla działki nr 703/1 obręb nr 3 Boguszów w Boguszowie Gorcach-przeznaczonej pod adopcję pomieszczeń na parterze budynku na klub seniora).

Ciśnienie wody w rejonie planowanego przedsięwzięcia waha się w granicach od 3,0 do 5,0 barów w miejscu wpięcia.

Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków wydano na podstawie załączonej przez Inwestora kopii mapy zasadniczej (data mapy z dnia 14.09.2020) oraz materiały będące w zasobach WPWiK Sp. z o.o.

Ponieważ czasami zdarza się, że stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokościowych budowę przyłącza do nieruchomości należy rozpocząć od próbnych wykopów mających na celu rozpoznanie i ustalenie (potwierdzenie) rzeczywistego usytuowania istniejących urządzeń wod.-kan.

WPWiK Sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dopływu wody do nieruchomości oraz stabilności ciśnienia wody ze względu na różne okoliczności i nieprzewidywalne zdarzenia, które mogą zakłócać pracę sieci wodociągowej np. braku energii, wyłączeń energetycznych, zakłóceń na ujęciach wód, awarii urządzeń.

Sekretariat

☎ tel. 74 842 41 74 | fax 74 666 59 60

✉ sekretariat@wpwik.pl

Centrum Obsługi Klienta

☎ tel./fax 74 648 81 75

✉ cok@wzwik.pl



Do obowiązków właściciela, zarządcy obiektu należy rozważyć konieczność zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacji poprzez zamontowanie urządzenia przeciwwzalewowego na przyłączy tzw. kłapy zwrotnej.

Dla przyłączenia wymienionej nieruchomości należy przewidzieć wykonanie sieci (przyłącza) ze szczególnym uwzględnieniem stosunków własnościowych w tym rejonie.

W przypadku długości przyłącza wodociągowego przekraczającego 15mb, należy zaprojektować studnię wodomierzową.

Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki techniczne do projektowania (określono w załącznikach nr 1 i nr 2) tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

Integralną częścią pisma są:

1. warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan. -zał. nr.1
2. kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru: -zał. nr 2
- czerwonego oznaczającą przebieg kolektora sanitarnego
- niebieskiego oznaczającą przebieg sieci wodociągowej

Dział Rozwoju i Inwestycji
Gabriela Liszewska
Kod pocztowy 77-400
NF-a

Starosta Powiatu Wałbrzyskiego
Przewodnicząca Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
Gabriela Liszewska

Starosta Powiatu
Przewodnicząca Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego

Za zgodność
z oryginałem

mgr inż. Anna Rehinjak
dyplom inżyniera do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 77430840
PESEL 6030314219