

Nr sprawy: ZP.042.8.2023.SZ

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 2**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **17.07.2023 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o uzupełnienie dokumentacji na postępowanie pn. **„Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Ujazd, gm. Bobolice”**, w poniższym zakresie:

1. „...Pytanie do Zadania nr 1 - Prosimy o wyspecyfikowanie w jaki sposób odtworzone mają być nawierzchnieasfaltowe dróg, które zostaną rozebrane podczas robót. Szczególnie odnośnie szerokości wymaganego odtworzenia nawierzchni, czy dopuszczalne jest odtworzenie po tzw. śladzie wykopu, czy na całej szerokości jezdni?”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wszystkie nawierzchnie odtworzyć zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami zarządców dróg oraz decyzjami zezwalającymi na zajęcie pasa drogowego, o które w ramach realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany wystąpić. Do odtworzenia nawierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą z asfaltobetonu grub. 4 cm, oraz warstwę ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych grubości 4 cm po zagęszczeniu.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Alicja Anna Bizoza

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)