




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU



STREFA KANAŁOWA



Uwaga!

1. W przypadku lokalizacji kanałów w podłożony zbudowanym z gruntów spoiстых, plastycznych i pylastych należy wyłożyć strefę posadowienia geowłókniną jako warstwę wzmacniającą oraz separującą materiał gruntowy warstw podsypki i obsypki od gruntu rodzimego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KOLEKTORSERWIS

KOLEKTOR SERWIS Sp. J.

ul. A.Kmicica 69, 64-100 Leszno

tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR:

Urząd Gminy

Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz

WW

INWESTYCJA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI W ROZTOKA

TYTUŁ OPRACOWANIA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I WODOCIĄGU
W UL. KOLEJOWEJ W ROZTOCE

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT POSADOWIENIA KANAŁÓW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna		—	02.00		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KLEMENS JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT	mgr inż. Klaudia Toboła		07.2022	IS	PB	XXVI