

Legenda

- Gniazdo wtykowe 1–fazowe 230V, IP20
- IP44 Gniazdo wtykowe 1–fazowe 230V, IP44
- Gniazdo wtykowe 2xRJ45
- TB Projektowana rozdzielnica elektryczna
- 3 Wypust 3–fazowy
- Wypust 1–fazowy

UWAGI:

1. UKŁAD PRACY INSTALACJI: TN–S 230V/400V, 50Hz
2. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
3. WSZYSTKIE GNIAZDA WTYCZKOWE W KUCHNI, ŁAZIENCE: IP44.
4. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY I OPRAWY W ŁAZIENKACH INSTALOWAĆ W ODLEGŁOŚCI MIN. 0,6 M OD KRAWĘDZI KABINY PRYSZNICOWEJ LUB WANNY.
5. DO INSTALACJI UZIEMIENIA PODŁĄCZYĆ WSZELKIE PRZYŁĄCZA MEDIÓW WCHODZĄCE DO BUDYNKU

skm projekt
www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel.kom.+48 722 397 569 ■ tel. +48 32 219 0410

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI SIŁY

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Rek	spec, inst, elektryczne SLK/6007/PWBE/15		PT-W	09.2023	1:50
OPRACOWAŁ				NR RYSUNKU :	E03	
SPRAWDZIŁ				REWIZJA :		

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY skm projekt JEST ZABRONIONE
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ