

Nr sprawy: 16/PNE/SW/2024

Sosnowiec, dnia 27.05.2024r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o których stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1065) pn.

**„Dostawa gazów medycznych i technicznych na lata 2024-2027.**

**- Dostawa ciekłego tlenu medycznego do dwóch zbiorników (o pojemności 10 ton i 20 ton) będącego własnością Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Szpitala. Wykonanie przyłącza ciekłego tlenu zgodnie ze standardami dostawcy oraz z niezbędnymi odbiorami technicznymi zapewniającego możliwość tankowania ciekłego tlenu z cysterny do zbiorników.**

**- Dostawa filtrów kieszeniowych oraz włóknin filtrujących do centralnej wentylacyjnych.”**

Zamawiający – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść wniosków wraz z wyjaśnieniami wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1

Proszę o zmianę w SWZ punkt IV 1 oraz we wzorze Umowy dla dostaw ciekłego tlenu medycznego – proszę o wykreślenie zwrotu „oraz z niezbędnymi odbiorami technicznymi”. Odbiorom podlegają urządzenia ciśnieniowe, czyli zbiornik. Przyłącze do tankowania tlenu medycznego ciekłego nie podlega żadnym dodatkowym odbiorom.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśli zwrot „oraz z niezbędnymi odbiorami technicznymi”**

Pytanie nr 2

Dotyczy punkt X SWZ 1) c) – czy w przypadku składania oferty tylko na tlen medyczny ciekły Zamawiający uzna za spełnienie wymogu tego punktu gdy Wykonawca dołączy Kartę Charakterystyki Produktu Leczniczego ? W tym pakiecie nie jest oferowany żaden sprzęt ani urządzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzna za spełnienie tego wymogu jeśli dostawca dostarczy kartę charakterystyki Produktu Leczniczego**

Pytanie nr 3

W jak sposób Zamawiający będzie oceniał oferty dotyczące pakietu nr 5 ? W kolumnie g można zaproponować okres jedno, dwu lub trzyletni. Oferty złożone w takich samych cenach jednostkowych będą różniły się wartościowo odpowiednio o +100% w przypadku okresu dwuletniego w stosunku do okresu jednorocznego oraz o kolejne +100% w przypadku okresu trzyletniego.

**Odpowiedź. Zamawiający, informuje że w związku z modyfikacją z dnia 04.06.2024 podtrzymuje zapis.**

Pytanie nr 4

Proszę o następujące zmiany we wzorze umowy dla dostaw ciekłego tlenu medycznego:

- a) W paragrafie 2 ust 4 prosimy o zmianę z „do 80%” na „nie mniej niż 80%”. Obecna forma określa nieakceptowalny przedział od 0% do 80%.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmieni zapis na nie mniej niż 80%**

- b) W paragrafie 2 ust 9 – jakie pozycje ma na myśl Zamawiający dla pakietu nr 5 ?



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla pakietu nr 5 w par.2 ust. 9 nastąpiła omyłka pisarska: błędny zapis : „Załączniku nr 1” zastępuje się wyrazem „Załączniku nr 3” oraz błędny zapis „Załącznika nr 1” zastępuje się zapisem „Załącznika nr 3”**

- c) W paragrafie 3 ust 13 h) – jakie ceny jednostkowe ma na myśl Zamawiający ? Proszę o zmianę na „wg cen cennikowych Wykonawcy”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla pakietu nr 5 w par.3 ust. 13h nastąpiła omyłka pisarska:**

- d) W paragrafie 4 – proszę o wykropkowanie ilości miesięcy. Jest to parametr oferowany w określonym zakresie.

**Odpowiedź. Zamawiający, informuje że po modyfikacji z dnia 04.06.2024 r. podtrzymuje zapis.**

- e) W paragrafie 5 ust 2 – jakie butle ma Zamawiający na myśl ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla pakietu nr 5 w par.5 ust. 2 nastąpiła omyłka pisarska**

- f) Proszę o umożliwienie w zapisach wzoru Umowy zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT przy zachowaniu umownych cen netto. Wykonawca nie ma absolutnie żadnego wpływu na stawki podatku VAT obowiązujące w Polsce.

**Odpowiedź : Zgodnie z przepisami ustawy PZP, zamawiający przewidział regulacje umożliwiające zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT. Przypadki, kiedy może nastąpić zmiana wynagrodzenia z powodu zmiany stawki vat określone zostały w par. 5 ust. 5 i są wystarczające.**

- g) W paragrafie 8 ust 1 b) - prosimy o zmianę odniesienia kary z 10% wartości Umowy na 10% wartości niezrealizowanej części Umowy. Kara nie może swym zasięgiem obejmować części Umowy zrealizowanej należycie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

- h) W paragrafie 8 ust 2 - prosimy o zmianę odniesienia kary z 10% wartości Umowy na 10% wartości niezrealizowanej części Umowy. Kara nie może swym zasięgiem obejmować części Umowy zrealizowanej należycie

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Pytanie nr 5

Proszę o zmianę w Formularzu Ofertowym (dla pakietu nr 5) z „36 miesięcy” na „ ..... „. W to miejsce zapewne będzie wpisany okres czasu zaproponowany przez Wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika -Opis przedmiotu zamówienia w dniu 05.06.2024**