



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PNOŚ.271.15.2.2023.2

Trzebielino, dnia 26.04.2023 r

Strona internetowa Zamawiającego

Dot. zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino”, znak sprawy: PNOŚ.271.15.2023.2

- **Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18.04.2023 r. pod nr 2023/BZP 00180485/01

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

1. Treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie.1

Proszę doprecyzować pod którymi urządzeniami mają być wykonane nawierzchnie bezpieczne - w zestawie zabawowym jest błąd i wysokość swobodnego upadku jest wyższa niż 1 m

Odpowiedź: W podanych w dokumentacji wysokościach swobodnego upadku wystąpiła oczywista omyłka pisarska – jest podane 0,20m winno być 2,0m. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi normami nawierzchnie bezpieczne inne niż gleba(darń) powinny być wykonane pod:

- 1) Wielofunkcyjnymi urządzeniami zabawowymi (Wysokość swobodnego upadku 200cm)
- 2) Huśtawkami wahadłowymi (Wysokość swobodnego upadku 136cm)

Pytanie.2

Proszę doprecyzować 2 ostatnie pozycje z przedmiaru, ewentualnie załączyć zdjęcia placów żeby ocenić zakres robót.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostały zamieszczone zdjęcia placów zabaw. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

2. Zamawiający oświadcza oraz informuję, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ
- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/trzebielino> oraz <https://bip.trzebielino.pl>

Wójt Gminy

mgr Tomasz Czechowski