

do wszystkich Wykonawców

dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na budowę sieci wodociągowej w m. Siary przysiółek Granice, w Gminie Sękowa.

W przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

W załączeniu nr 2 do SWZ Projektu budowlano-wykonawczego, pkt 3.1 opisuje” sieć wodociągowa i przyłącza zaprojektowana z rur PE100, SDR17” z kolei w punkcie 3.3 opisuje „ przyłącz wykonać z rurPE100 RC PN16 SDR11”. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów rur do budowy wodociągu.

Odpowiedź:

Przy realizacji sieci wodociągowej należy zastosować rury PE100 SDR17.

Z up. Wójta Gminy
Michał Diduch
SEKRETARZ GMINY

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:
Storna internetowa prowadzonego postępowania
a/a