

MAPA DO CEŁOW PROJEKTYWOWYCH		
Seksje S.1738.34.16.2.3, S.1738.34.16.2.4, S.1738.34.16.4.1, S.1738.34.16.4.3		
Oznaczenie kameralnysej pracy geodezyjnej		GK-III.6640.1.3287.2023
Nazwa miejscowosci		Ceradz Dolny
Jednostka ewidencyjna	identyfikator Nazwa	302402_2 Duszniki
Otórób ewidencyjny	identyfikator Nazwa	302402_2.0602 Ceradz Dolny
Skala Mapy		1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	protokółgkicznych plaskich układu wysokości	PŁ-EPVR702-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		_____
Informacja o służebnoścach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach przewidywanej inwestycji O		Nie wykonano ustaleńia obciążeń służebnościami
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniany w bazy danych guntów i budynków		_____
Data opracowania mapy		16.02.2024r.
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH w GOSPOFOLU ul. Wolności 10 tel. 71-229-222-100 e-mail: biuro@geosystemy.pl; geosystemy@wp.pl Wykonawca prac geodezyjnych: mgr inż. Andrzej Kozłowski tel. 71-229-87-74		
ZOGUST ul. Akademicka 3, 35-060 Zgorzelec tel. 71-229-10-00 e-mail: biuro@zogust.com.pl; zgorzelec@zogust.com.pl nr uprawnień i podpis geodety który opracował mapę: _____		

* Należy podać opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oparczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustaleń obciążeń służebności, zamieścić stosowną informację

Oświadczam, że dokumenty powstałe w wyniku prac geodezyjnych uzyskały pozytywny wynik weryfikacji

GK-III.6640.1.3287.2023
(Data Identyfikacji zgłoszenie prac geodezyjnych)


Protokół weryfikacji nr 2 z dnia 04.03.2024r.
(Numer oraz data dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik weryfikacji)

P.3024.2024.580
(Identyfikator ewidencyjny materiału zgłoszonego – operatu technicznego)

STAROSTA SZAMOTULI
(Nazwa organu Skarbu Geodezyjnej i Kartograficznej /Nabył oryginalną zgłoszenie)

BIURO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
"GEOPOM"

Bogusław Rybaczynski
64-500 Szamotuły, ul. Al. Niezłomnych 3
Regon 630007081, NIP 787-149-87-74
(Wykazane przez Geodezyjnych)



Bogusław Rybaczynski, nr 9135
(imię i nazwisko oraz nr uprawnień /pewnikowa prac geodezyjnych)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia

Sieć wodociągowa dopływowa
na zbiorników retencyjnych z
 rur PE RC Ø 110mm PN10
(Wd1 - Wd9 - ZR; Wd8 - ZR)
Lc = 432,0m


Sieć wodociągowa tłoczna ze zbiorników
retencyjnych na ist. wodociąg
z rur PE RC Ø 110mm PN10 (Wt1 - SPC)
Lc = 394,0m

WAGA:

st. rurociąg tłoczny Ø 110 mm
cieków sanitarnych

UWAGA:
ist. gazociąg ś/c
Ø 125 mm

- ## OZNACZENIA:
- | | |
|----------------|---|
| W_{d} | - sieć wodociągowa dopływowa na zbiorniki
Lc = 394,0m |
| W_{t} | - sieć wodociągowa tłoczna na ist. wodociąg
Lc = 432,0m |
| 3 | - zbiornik retencyjny naziemny, bezmembranowy
V = 100 m ³ |
| 4 | - zbiornik retencyjno - rozsączający podziemny
Ø = 2500 mm |
| 5 | - SPC stacja podnoszenia ciśnienia - podziemna
Ø = 3000 mm |
| | - rurociąg dopływowy (ssący)
PE100 RC PN10 Ø 160 mm Lc = 17,0 m |
| | - rurociąg przelewowy i spustowy
PE100 RC PN10 Ø 160 mm Lc = 15,0 m |
| | - rurociąg tłoczny PE Ø 32 mm PN10 z rzapią Lc = 10,0 m |

	ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY PITNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DUSZNIKI			STADIUM
	INWESTOR: Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki			PB/PT
				BRANŻA
	Ujęcie Projektowo - Budowlane Nadzór Budowlany "PIO-BUD" 64-800 Chodzież Palenka ul. Świerka 14			sanitarna
				DATA
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	SKALA	
PROJEKTANT nr uprawnień	mgr inż. Piotr Kledzik WK/P/0269/POOS/04		1:500	
SPRAWDZAJĄCY nr uprawnień	mgr inż. Cezary Świąt WK/P/0283/PWOS/04		NR RYSUNKU	
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. Jakub Kledzik		1	
TEMAT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			