

Gajewo dnia, 25 lipca 2023 roku

Znak sprawy: S.270.7.2023

Dotyczy: postępowania S.270.7.2023 pn.: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego (służbowego) z częścią edukacyjną (Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „QUERCUS”) w Nadleśnictwie Giżycko”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania jak niżej:

1. Czy do wyceny oferty należy przyjąć ilość grzejników z projektu czy z przedmiaru?
2. Czy do oferty należy przyjąć uchwyty dla niepełnosprawnych montowane przy urządzeniach sanitarnych?
3. Czy do oferty należy przyjąć brodzik najazdowy dla niepełnosprawnych czy odwodnienie liniowe zamiast brodzika?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad 1. Do wyceny należy przyjąć ilość grzejników z projektu.

Ad 2. Do oferty należy przyjąć uchwyty dla niepełnosprawnych montowane przy urządzeniach sanitarnych.

Ad 3. Do oferty należy przyjąć odwodnienie liniowe zamiast brodzika.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w treści złożonej oferty pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.