


istn. ROZDZIELNICA 'RG'



BILANS MOCY	
Pi	40,983 kW
kz	0,4
Pz	15,469 kW

- UWAGI:
- Obwody zasilające wentylatory wyposażyc w regulator predkosci. Lokalizacja regulatora do ustalenia z inwestorem na budowie.

ZUE inż. Andrzej Słomka, Ciepłowice ul. Sportowa 6, 1, 604 292 522			
NAZWA I ADRES OBIEKTU		BUDYNEK MIESZKALNO - BIUROWY DĄBROWA UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 64	
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT ROZDZIELNICY RG	
INWESTOR:		GMINA DĄBROWA UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56	
ELEKTRYKA	INŻ. ANDRZEJ SŁOMKA	instalacje elektryczne:	OPL-0098/POGE/11
	MGR INŻ. JAKUB SŁOMKA		
DATA	10.2021	SKALA RYS. ----	NR RYS. E06
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		