

**KPEC** 09.06.2023  
www.kpec.bydgoszcz.pl  
Komunalne Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. Ks. J. Schulza 5  
85-315 Bydgoszcz

**KARTA INFORMACYJNA**  
**INSTALACJI ODBIORCZYCH W BUDYNKU**

4859 - 3 F04 / 352

DR

Dotyczy:  umowy o przyłączenie obiektu do msc nr ..... z dnia .....  
 modernizacji/budowy instalacji odbiorczych w obiekcie

<b>A Dane identyfikacyjne</b>			
<b>Obiekt:</b> (rodzaj budynku)	<input type="checkbox"/> mieszkalny	<input checked="" type="checkbox"/> biurowy	<input type="checkbox"/> handlowy/usługowy
	<input type="checkbox"/> inny: .....		
<b>Adres:</b>	Kod pocztowy: 85-067	Miejscowość: Bydgoszcz	Ulica: Gimnazjalna
	Nr nieruchomości: 2		nr: obrebu i działki:
<b>Inwestor / Właściciel:</b>	Pełna nazwa:		
<b>Telefon:</b>	<b>Email:</b>		

Karta dotyczy instalacji : (właściwie zaznaczyć i uzupełnić)

BUD 2a

BUD 2

**INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (c.o.)**

TAK  NIE

1.	Zapotrzebowanie na moc cieplną	66	[kW]	55
2.	Temperatury obliczeniowe instalacji Tz / Tp	75 / 55	[°C]	75 / 55
3.	Przepływ wody instalacyjnej	2,9	[m³/h]	2,45
4.	Opory hydrauliczne instalacji	38	[kPa]	30
5.	Pojemność zładu instalacji	1,0	[m³]	0,5
6.	Ciśnienie statyczne instalacji / wysokość budynku	/ 12	[bar] / [m]	15 m

**INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (c.w.u.) BUD 2a**

TAK  NIE

1.	Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.w.u	87	[kW]
2.	Średnie godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.w.u.	30	[kW]
3.	Opory hydrauliczne instalacji cyrkulacji	18	[kPa]
4.	Instalacja ciepłej wody wykonana jest z rur ocynkowanych?	<input type="checkbox"/> TAK / <input checked="" type="checkbox"/> NIE	

**INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO (c.t.) BUD 2a**

TAK  NIE

1.	Zapotrzebowanie na moc cieplną	6,7	[kW]
2.	Temperatury obliczeniowe instalacji Tz / Tp	75 / 55	[°C]
3.	Przepływ wody instalacyjnej	0,3	[m³/h]
4.	Opory hydrauliczne instalacji	20	[kPa]
5.	Pojemność zładu instalacji	0,1	[m³]
6.	Ciśnienie statyczne instalacji / wysokość budynku	/ 2	[bar] / [m]
7.	Rodzaj czynnika w instalacji	<input checked="" type="checkbox"/> woda <input type="checkbox"/> roztwór glikolu	

\* w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych dołączyć HARMONOGRAM poboru mocy cieplnej

**Załączniki:** (obowiązkowe)

- rzut poziomy pomieszczenia węzła cieplnego z rozmieszczeniem urządzeń węzła

.....  
(data i podpis inwestora / Właściciela)

