

Ps = 10 kW


Tablica 24 polowa IP 44

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

- samoczynne wyłączanie zasilania
- wyłączniki różnicowoprądowe
- połączenia wyrównawcze miejscowe
- układ sieci TN-S



sterownik astronomiczny
typ: AST Midi GPS



Nr obwodu	
1	Oświetlenie obw. I
2	Oświetlenie obw. II
3	REZERWA
4	REZERWA
5	REZERWA
6	REZERWA
7	REZERWA

AUTOMATYKA-INSTALACJE

Cezary Matuszewicz

ul. K. St. Wyszyńskiego 18/34, 10-457 Olsztyn

Temat: Projekt budowy oświetlenia plaży miejskiej

Adres inwestycji: Zalesie dz. nr 239/1 obr. Rejczuchy-Zalesie

Nr rys.: Tytuł rysunku: Schemat tablicy rozdzielczej TO

Skala: 1-500 Proj. mgr inż. Cezary Matuszewicz

Nr upr. WAM/0066/PWOE/06 Nr upr. WAM/0145/PWOE/13

Data: 27.10.2022 Spr. mgr inż. Radosław Wysocki

Podpis: