



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 10.12.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN 400 przy obiektach Astorii od pkt I do pkt II wraz z przebudową przyłączy – zad. 19, znak sprawy 2019/S 226-084052**

KPEEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 09.12.2019 r. i 10.12.2019 r. wpłynęły pytania od Wykonawców.

Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, iż w zakres zamówienia wchodzi odcinek sieci ciepłowniczej Dn400 od pkt.C3 do pkt. C4 określanego także pkt. B.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia wchodzi odcinek sieci ciepłowniczej Dn400 od pkt.C3 do pkt. C4

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie iż w zakres zamówienia nie wchodzi odcinek od pkt. C1 zwanego także pkt. A do pkt. C2, a tym samym budowa komory K3, komory pomiarowe, dostarczenie i montaż AKPiA, dostawa przepływomierzy nie jest przedmiotem zamówienia. Do przetargu została załączona dokumentacja większego zakresu robót, wraz z branżą konstrukcyjną i AKPiA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe. Natomiast w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi prace związane z robotami w komorze K-4/6: (SIWZ rozdział III/1 pkt e)

Pytanie 3

Proszę o doprecyzowanie kwestii wycinki drzew. W SIWZ wskazujecie Państwo konieczność wycinki 65 drzew i krzewów, natomiast w zestawieniu drzew i krzewów załączonych do projektu sieci Dn400 widnieją 22 drzewa i krzewy. Dodatkowo, z opisu pkt. 1.5.2 projektu wynika iż do wycinki kwalifikują się jedynie 4 drzewa i jeden i krzew. Z załączonego zestawienie nie wynika również którego odcinka przebudowywanej sieci zestawienie dotyczy. Proszę o załączenie mapy inwentaryzowanej zieleni ze skazaniem dokładnej ilości drzew i krzewów do wycinki.

Odpowiedź Zamawiającego:

W SIWZ określono konieczność wycinki około 65 drzew i krzewów na trasie budowanej i demontowanej sieci. Pozostałą zielenią należy pozostawić.

W Projekcie nie ujęto całej zieleni koniecznej do usunięcia. Projektant początkowo zakładał usunięcie jedynie 4 drzew, następnie uzupełnił inwentaryzację do 22 sztuk. Zamawiający zakłada

wycięcie ok 65 drzew i krzewów. Zamawiający sugeruje i zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej nie tylko na potrzeby budowy sieci ale również na potrzeby wycinki zieleni. Zamawiający nie jest w posiadaniu mapy inwentaryzacyjnej zieleni.

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie zakresu demontaży istniejącej sieci ciepłej. Czy należy zdemontować całość starej sieci m.in. odcinek C3-Z20? Czy należy zdemontować tylko odcinki sieci kolidujące z nowo budowaną siecią ciepłą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność zdemontowania całej starej sieci m.in. odcinek C3-Z20.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski