

Rzut piętra
przedszkole
skala 1:100

UWAGA:
Stosować materiały i urządzenia
wymagające w dokumentacji
lub w rzeczywistości.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji
Projektanta i Agencji Zamawiającej.

BILANS POWIERZCHNI

Przedszkole z oddziałem żłobka

Nr pom.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa m ²	Rodzaj posadzki
Piętro			
101	kl.schodowa I	31,46	plytki gresowe
102	korytarz	26,26	plytki gresowe
103	archiwum	6,57	plytki gresowe
104	intendent	12,19	plytki gresowe
105	logopeda	11,72	plytki gresowe
106	pielęgniarka	26,30	plytki gresowe
107	pom.przepierek	13,53	plytki gresowe
108	sala dodatkowa	102,59	wykładzina PCV
109	korytarz	50,79	plytki gresowe
110	sala zajęć III	66,99	wykładzina PCV
111	magazyn III	4,73	plytki gresowe
112	węzeł sanitarny III	12,43	plytki gresowe
113	W-C niepełnosprawnych	4,32	plytki gresowe
114	sala zajęć IV	66,99	wykładzina PCV
115	magazyn IV	4,73	plytki gresowe
116	węzeł sanitarny IV	12,43	plytki gresowe
117	sekretariat	18,71	plytki gresowe
118	dyrektor	16,48	plytki gresowe
119	pokój nauczycielski	16,81	plytki gresowe
120	magazyn	7,98	plytki gresowe
121	szatnia nauczyciele	5,16	plytki gresowe
122	pom. socjalne	13,91	plytki gresowe
123	W-C	7,88	plytki gresowe
124	kl.schodowa II	22,78	plytki gresowe
Razem piętro		563,74	

LEGENDA - klimatyzacja

Czynnik chłodniczy-zasilanie jednostek wewnętrznych

Czynnik chłodniczy- powrót do jednostki zewnętrznej

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych

UKŁAD NR U-1

Jednostka zewnętrzna typ AJY144LABH
U=3N~400 V, 50 Hz ,
wydajność : chłodzenia - 45,0 kW
grzania - 50,0 kW
pobór prądu : chłodzenie - 20,7 A
grzanie - 21,5 A
Zasilanie : 3N , 400 V , 50 Hz

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka oraz infrastrukturą towarzyszącą
Adres obiektu budowlanego:	Sokołniki, gm. Kołaczekowo działki o nr geod.239/3, 240/4
Tytuł (nazwa) rysunku:	Rzut piętra - Instalacja klimatyzacji - projekt zamienny
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność
Projektant:	mgr inż. Marek Licznarski
Specjalność:	instalacyjno-inżynierska
Kier. Projektu:	mgr inż. Tadeusz Kukuła
Specjalność:	instalacyjno-inżynierska
Nr upr. bud.	4098
Podpis i data	05 2024