



: Linia transmisji
Size : 0.33mm²(22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable
: Linia pilota
Size : 0.33-1.25mm²(22-16AWG)

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka oraz infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego:	SokolnikI , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4			
Tytuł (nazwa) rysunku:	Instalacja klimatyzacji - SCHEMAT STEROWANIA PRACĄ JEDN.WEW.		Skala rysunku	o/o
			Numer rysunku	SK-6
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność		Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant: brand: signature	mgr inż. Marek Licznernski specjalność: Instalacyjno-inżynierska		40/98	05 2024
Kier.Projektu:	mgr inż. Tadeusz Kukuła specjalność: Instalacyjno-inżynierska		190/94	