



Przycisk głównego pożarowego wyłącznika prądu zlokalizowany przy wejściach do obiektu.
Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej.
Dioda czerwona - załączenie wyłącznika [jest zasilanie].

Urządzenie sygnalizujące zlokalizowane przy przyciskach PWP.
Ciągłe świecenie - wyłączenie zasilania obiektu.

UWAGA:
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

Nazwa obiektu budowlanego:	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą		
Adres obiektu budowlanego:	Sokolniki, gm. Kołaczkowo, działki nr 239/3, 240/4		
Tytuł (nazwa) rysunku	Schemat Projektowanych Wewnętrznych Linii Zasilających Obiekt - Zamienny	Skala rysunku	-
		Numer rysunku	E07
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność:	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	inż. Wojciech Majewski	UAN.7342-107/91	05.2024
branża: elektryczna	Specjalność instalacyjno-inżynieryjna		
Opracował:	-		
branża: elektryczna			