

Grodzic, dnia 9 lutego 2024 roku

IP.271.3.2.2024

**Gmina Grodziec**  
**ul. Główna 17**  
**62-580 Grodziec**

### **Wyjaśnienie treści warunków zamówienia**

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, ul. Spacerowa i ul. Lipowa”.*

**W odpowiedzi do zapytanie do treści warunków zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

#### **Pytanie 1:**

*Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dokładne określenie ilości odtworzeni nawierzchni wraz z podaniem parametru odtworzenia związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym?*

#### **Odpowiedź:**

Rozebranie nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej nastąpi na odcinku 360 m. Szerokość wykopu należy przyjąć 2,0 m. Dodatkowo rozebraniu ulegnie krawężnik na odcinku 360 m. Odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej zakładać będzie ułożenie betonowej kostki brukowej na uprzednio przygotowanej podbudowie zagęszczonej do parametru  $I_s = 0,98$  według skali Proctora. Konstrukcja drogi kategorii KR-II.

Ponadto Zamawiający zamieszcza projekt budowlany i projekt zagospodarowania terenu – ulicy Spacerowej w związku z inwestycją: Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr G035P Grodziec – Stare Grądy”, która planowana jest do wykonania po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej na tym odcinku.

Zamawiający informuje, że w związku z wyjaśnieniami treści Warunków Zamówienia, przesuwa termin składania ofert do dnia **14.02.2024 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **14.02.2024 r. r. o godz. 10:15**.

**Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią WZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Wójt Gminy Grodziec**

**/-/ Mariusz Woźniak**