

Gmina Gąsawa
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

Gąsawa, dnia 19 stycznia 2024 r.

IRG.271.2.2024

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) pod nazwą „**Budowa windy przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00023098/01 z dnia 2024-01-10.

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) poniżej podaję pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Pytanie Wykonawcy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość wykonania ścian żelbetowych o grubości 15 cm, celem zachowania wymiarów kabiny określonych w projekcie budowlanym (zmiany konstrukcyjne w zakresie kosztów Wykonawcy).

Zaznaczamy, że przyjęte projektem rozwiązanie wskazuje i ogranicza możliwość złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, który w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych posiada tylko i wyłącznie takie wymiary szybu i kabiny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji szybu windy polegającą na zmianie gr. ścian szybu z 20 cm na 15 cm, pod warunkiem zachowania poniższych warunków:

-wykonawca opracuje projekt techniczny zamienny w zakresie szybu windy zgodny z rozporządzeniem określającym zakres i formę projektu budowlanego, sporządzony przez uprawnionego projektanta i osobę sprawdzającą;

-wykonawca po opracowaniu w/w projektu uzyska zgodę autorskiego biura projektowego na wprowadzenie zmian w projekcie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MJ