

Brudzew, dnia 29.04.2021r.

Znak sprawy: RPI.271.2.2021

GMINA BRUDZEW  
ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew  
Tel. 63 279 83 47  
Fax. 63 289 20 29  
[www.bip.brudzew.pl](http://www.bip.brudzew.pl)  
e-mail: [ug@brudzew.pl](mailto:ug@brudzew.pl)

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na : „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP),Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:** Projekt Budowlano-Wykonawczy branży Technologicznej (pkt 1.3.1. str. 74) zawiera informację o projektowaniu dwóch zbiorników magazynowych wody ( $V = 2 \times 150 \text{ m}^3$ ). Przedmiar zawiera informację o wykonaniu 1 kp. zbiornika (branża Technologiczna, poz. 248). Prosimy o potwierdzenie, że aktualne postępowanie dotyczy wykonania dwóch fundamentów żelbetonowych pod zbiorniki i podejść technologicznych do nich ale dostawę jedynie jednego zbiornika o objętości  $V = 150 \text{ m}^3$ . Realizację drugiego przewidziano w okresie późniejszym?


**Odpowiedź 1:** Zakres robót objęty przedmiotowym postępowaniem obejmuje dostawę i montaż jednego zbiornika retencyjnego o objętości  $V = 150 \text{ m}^3$ . Drugi zbiornik będzie realizowany w okresie późniejszym na podstawie odrębnego postępowania. W ramach obecnego postępowania Wykonawca wykona dwa kompletne fundamenty pod oba zbiorniki retencyjne oraz wykona wszystkie niezbędne przyłącza technologiczne.

**Pytanie 2:** Prosimy o załączenie skorygowanego przedmiaru branży „Architektura i Konstrukcja”. Aktualnie udostępniony nie zawiera pozycji dot. rozebrania istniejących nawierzchni, korytowania, budowy nowego utwardzenia terenu, wykonania ogrodzenia, montażu bramy i furtek (brak wcześniej już ujmowanych pozycji 2.2 „Utwardzenia zewnętrzne” oraz 2.3 „Ogrodzenie”).

**Odpowiedź 2:** Obecny zakres robót objęty postępowaniem nie obejmuje swym zakresem wykonania nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu.

**Pytanie 3 :** Prosimy o potwierdzenie mocy pomp głębinowych. Wg ustaleń do wcześniejszego przetargu oraz zapisu w projekcie branży Technologicznej (pkt 1.3.3., str. 75) moc każdej z pomp ma wynosić 5,5 kW. W aktualnej dokumentacji branży Elektrycznej i AKPiA nadal istnieje zapis o 7,5 kW (pkt 5.2., str. 110).

**Odpowiedź 3:** Zamawiający potwierdza że moc pomp głębinowych ma być zgodna z zapisami w projekcie branży technologicznej i ma wynosić 5,5 kW.



**Pytanie 4:** Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania pomp głębinowych z silnikiem synchronicznym z magnesem trwałym? Ww. technologia nie jest jeszcze na tyle rozpowszechniona aby zagwarantować szeroki wybór producentów i ewentualną konkurencyjność cenową. Zdecydowana większość producentów nie ma w swej ofercie pomp w tej technologii zapewniając jednocześnie odpowiednią wydajność i inne parametry pracy swoich ogólnie dostępnych urządzeń.

**Odpowiedź 4:** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej dotyczące pomp głębinowych.

**Pytanie 5:** Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z nakładami RMS poz. 292, 293, 294 przedmiaru branży Technologicznej dotyczą tylko demontażu i zeskładowania wyposażenia hali na terenie inwestycji. Zdemontowane elementy wyposażenia Zamawiający wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie?

**Odpowiedź 5:** W ramach zadania Wykonawca dokona demontażu przedmiotowego wyposażenia SUW a elementy z demontażu będzie składował w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp i załadunek. Zdemontowane elementy wyposażenia Zamawiający wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie.

**WÓJT**  
Cezary Krasowski

Oprac. R.Chamera  
tel. 63/2798348