



Zabierzów, 04.05.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.1.5.2023

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: „Budowa drogi leśnej w oddz. 19 L. Zabierzów na terenie gminy Zabierzów na dz. nr 542/19, 542/21, 542/20, m. Kobylany, gm. Zabierzów”.

I. Zamawiający: Nadleśnictwo Krzeszowice z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Leśnej 13 informuje, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej w skrócie PZP, do zamawiającego zostało wniesione przed upływem 4 dni od terminu składania ofert pytanie następującej treści:

„Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2<4.0 Mpa metodą z dowozu oraz metodą "in-situ" mieszarkami doczepnymi jak to jest opisane STWIORB? Czy zastrzega sobie tylko jeden sposób wykonania tej warstwy nawierzchni oraz czy będzie miało to wpływ na końcowe rozliczenie prac?”

Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z art. 284 ust. 2 PZP:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/2<4.0 Mpa metodą z dowozu oraz metodą "in-situ" mieszarkami doczepnymi jak to jest opisane STWIORB. Zamawiający nie zastrzega sobie prawa wyboru metody dla warstwy stabilizacji, metoda nie będzie miała wpływu na ryczałtowa cenę kontraktu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

II. Wyjaśnienia do specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Edward Suski
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/