



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych



Dostępna
przestrzeń publiczna

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA



Pruszków, 22.02.2024 r.

WSR.271.4.2.2024 (17)

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania na: **Modernizacja placu zabaw przy ul. Tadeusza w Pruszkowie**
nr WSR.271.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 roku, poz. 1605 ze zmianami), Zamawiający poniżej **zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zastosowanego rozwiązania w urządzeniach projektowanych tj. "formowane wtryskowo poliamidowe mocowania łączą słupki z platformami i różnymi elementami zabawowymi. Są nietoksyczne, ognioodporne i odporne na promieniowanie UV. odporny. Grubość poliamidu sprawia, że sprzęt jest wytrzymały i odporny na akty wandalizmu" - zastąpić je na łączenia głównych słupów oraz elementów poprzez spawanie oraz skręcanie śrubami nierdzewnymi ?

Odpowiedź:

Zastosowanie rozwiązań projektowych ma na celu ograniczenie kosztów eksploatacji ponoszonych przez Zamawiającego w przypadku wandalizmu, korozji oraz nadmiernego wyeksploatowania poszczególnych elementów urządzeń. Zatem Zamawiający nie dopuszcza połączeń spawanych co skutkowałoby w przypadku wymiany pojedynczego elementu koniecznością demontażu/naprawy/wymiany całego urządzenia.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

PREZYDENT
MIASTA PRUSZKOWA

/-/ Paweł Makuch

URZĄD MIASTA PRUSZKOWA

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl tel. (+48 22) 735 87 77

