

Znak sprawy: IMG.6630.98.2023

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zakończoney w dniu: 2023-11-23

Wnioskodawca:

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "METREL" Tadeusz Wąs
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Leśna 36**

Opis przedmiotu narady:

Rodzaj i funkcja przewodu: **Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej**

Lokalizacja: **Plac Kościuszki, ul.Stronczyńskiego, ul.Szewska Piotrków Tryb.**

Informacje uzupełniające:

Plac Kościuszki, ul.Stronczyńskiego, ul.Szewska

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Cezary Chomicz

Wynik narady: jednomyślny i pozytywny

Stanowiska uczestników narady:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Sp.z o.o. Łukasz Jaruga	pozytywne z uwagami Rozpoczęcie prac należy z kilkudniowym wyprzedzeniem zgłosić pisemnie do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Spółka z o.o. ul. Rolnicza 75, załączając kopię mapy z uzgodnionego projektu (w zakresie robót ziemnych w rejonie sieci ciepłowniczej) oraz kopię protokołu z Narady Koordynacyjnej. W rejonie sieci ciepłowniczej wykonawca robót, w obecności i pod nadzorem przedstawiciela Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o., wykona na swój koszt odkrywkę w celu ustalenia faktycznych rzędnych jej posadowienia . Dotyczy to wszystkich robót a w szczególności przecisków i przewiertów (tel.44 645 16 08, 601274529). Kolizję z siecią ciepłowniczą przed zasypaniem należy zgłosić do

		<p>Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75 celem jej odbioru (tel.44 645 16 08, 601274529).</p> <p>UWAGA: sieć ciepłownicza preizolowana. Wszelkie prace w rejonie sieci ciepłowniczej należy wykonywać tylko w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. (tel.44 645 16 08, 601274529).</p>
2.	<p>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.</p> <p>_____</p> <p>Paweł Wlazło</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>_____</p> <p>Brak uwag</p>
3.	<p>Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi</p> <p>_____</p>	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>_____</p> <p>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>
4.	<p>PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski</p> <p>_____</p> <p>Jakub Grzejdziak</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>_____</p> <p>Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem energetycznym 0,4kV wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.</p> <p>Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem energetycznym 15kV wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności po wyłączeniu napięcia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. Zastrzega się, że w przypadku nie zastosowania się do ww. uwagi winę za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robót</p> <p>W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV zachować odległość pionową min. 0,5 m.</p> <p>W miejscu zbliżenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15kV lub 0,4kV zachować odległość poziomą min. 0,5 m.</p> <p>W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel należy osłonić rurą dwudzielną A110 koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego 0,4kV ustali wykonawca robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.</p> <p>W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15kV kabel należy osłonić rurą dwudzielną A160 koloru czerwonego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego 15kV ustali wykonawca robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.</p> <p>Zachować odległość poziomą od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu min 1,0 m</p> <p>Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokołem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń,</p>

		terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.
5.	Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Paweł Wroński	pozytywne z uwagami W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wod.-kan. projektowane kable osłonić rurą ochronną, prace ziemne w tym rejonie prowadzić ręcznie . O terminie realizacji powiadomić pisemnie PWiK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.
6.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Trybunalskim Mariusz Przybył	pozytywne z uwagami Prace ziemne w obrębie sieci gazowej należy wykonywać ręcznie. O terminie realizacji należy powiadomić Gazownię w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 42 675 95 76, 42 675 95 75 najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego. Prace w obrębie kolizji z siecią gazową należy wykonywać pod nadzorem służb PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Gazownia w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie Przedmieście 112, 97-300 Piotrków Tryb. tel. 42 675 95 76, 42 675 95 75.
7.	TOYA Sp. z o.o. 	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi
1.	URZĄD MIASTA Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji 	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2.	URZĄD MIASTA Referat Geodezji Kartografii i Katastru Cezary Chomicz	pozytywne bez uwag Brak uwag
3.	URZĄD MIASTA Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Jolanta Lgócka	pozytywne z uwagami Obowiązek przestrzegania zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336 z późn.zm.). Zakaz wykonywania prac ziemnych w odległości do 2m od pnia. Teren przewidziany pod inwestycję znajduje się w układzie urbanistycznym Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace związane z ingerencją w zieleń powinny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi)

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Dział Utrzymania Obiektów Drogowych i Inżynierii Ruchu	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
3.	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Dział Utrzymania Zieleni i Porządku	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

- nie złożono****,
- złożono****.

****niewłaściwe skreślić

Treść protokołu uzgodniona została z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Protokolant: Cecylia Fijołek

Podpis i pieczęć
przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku, gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).