




Stup oświetleniowy  
stalowy z elementami  
zeliwnymi 9/8m 1oprawa  
Latarnie L1,L2,L3,L5,L6,L11




UWAGI:  
Materiał SE35 wg PN-EN 10210.  
Cynkowanie ogniove wg PN-EN ISO 1461.  
Malowanie na kolor RAL 7016.

Rys 2E.1  
09.2023

Pr. budowlane do 1000 zł bez ograniczeń  
w sferze instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
opr. bud. do 1000 zł bez ograniczeń  
Pr. ewid. L05/0262/PQOE/05  
Nie ma

Stup oswietleniowy  
stalowy z elementami  
zelinowymi 10/9m Zoprawy  
Latarnie L8,L9



UWAGI:

Material S235 wg PN-EN 10210.

Czynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461.


Malowanie na kolor RAL 7016




Rys 2E.2  
09.2023

[illegible]





Stup oświetleniowy  
stalowy z elementami  
żeliwnymi 10/9m 4oprawy  
Latarnia L7





UWAGI:  
Materiał S235 wg PN-EN 10210.  
Cyklowanie ogniołowe wg PN-EN ISO 1461.  
Malowanie na kolor RAL 7016.

Rys 2E.4  
09.2023


upr. budowlane dla...  
w...  
i urządzeń...  
Nawid. LOD/0252/PCOE/05  
upr. bud. do kierowania...  
Nr...

# Istniejący słup oświetleniowy Latarnia IL 1

Gniazdo 230V IP44  
kolor RAL 7016  
do zasilania  
choinki miejskiej



Proj. obudowa metalowa  
o wym. 350x250x150  
elektryczna SIM do  
zasilania imprez miejskich  
KLIP66 kolor RAL 7016



Rys 2E.5

09.12.2023

upr. budowlano-energetyczne  
w sprawie zaopiniowania projektu  
i urządzeń elektrycznych i energetycznych  
i urządzeń elektrycznych i energetycznych  
i urządzeń elektrycznych i energetycznych  
i urządzeń elektrycznych i energetycznych



