

W związku z wpływaniem w dniach 13-14.08.2024r. r. wniosku od potencjalnych Wykonawców o treści przedstawionej poniżej, Zamawiający zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1:

„ Smaryczna moc wszystkich instalacji ma wynosić $120 + 60 + 30 + 30 =$ około 240 kWp czy zgodnie z PFU 300 kWp?.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Okolo 240kWp.

PYTANIE 2:

„Czy zamawiający jest świadomy, że moduły o mocy 550 Wp nie są standardem stosowanych na dachach? ”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W PFU jest informacja o min wartości paneli PV.

PYTANIE 3:

„Czy zamawiający ma świadomość konieczności zastosowania układów sterowania mocą (wymagania OSD) przy instalacjach powyżej 50 kWp?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak.

PYTANIE 4:

„Czy zamawiający posiada abonenckie stacje transformatorowe na obiektach gdzie przewiduje się instalację o mocy 60 i 120 kWp?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie posiada.

PYTANIE 5:

„Prosimy o doprecyzowanie czy na każdej z instalacji zamawiający oczekuje zastosowania optymalizatorów mocy?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

W przypadku zabudowy inwertera PV na zewnątrz, optymalizatory mocy powinny być zabudowane w SUW Raciborowice Górne.

PYTANIE 6:

„W PFU jest informacja, że instalację mają być min. na dachu, z drugiej strony schematy z dok. technicznej mówią, że instalację są na gruncie, proszę o doprecyzowanie jakie instalacje są na dachu a jakie na gruncie ?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zgodnie z opisem w PFU w miejscowości Raciborowice Górne SUW część instalacji PV powinna być zabudowana na dachu istniejącego budynku.

PYTANIE 7:

„Czy Zamawiający dopuszcza montaż optymalizatorów mocy 1 na 2 panele, czy ma być zamontowany 1 optymalizator na 1 panel, nie jest to doprecyzowane w PFU. ?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Tak, Zamawiający dopuszcza 1 optymalizator na dwa panele PV.

MODYFIKACJE

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia SWZ w ten sposób, że:

- 1) zmienia termin składania ofert z 21.08.2024 na 28.08.2024
- 2) zmienia termin otwarcia ofert z 21.08.2024 na 28.08.2024
- 3) zmienia termin związania ofertą z 18.08.2024 na 25.11.2024.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.