

**Pytania i odpowiedzi nr 2 do treści SWZ**

---

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, na zadanie pn.: „**Remont nawierzchni jezdni ul. Wolińskiej w Lesznie**”.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszno, Miejski Zarząd Dróg, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące treści SWZ. Na zadane przez Wykonawcę pytanie, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysu nr 9 - Regulacja wysokościowa i sytuacyjna studzienek kanalizacyjnych, wpustów, przestawienie do linii krawężnika.

Czy w ramach tej pozycji należy wykorzystać materiał istniejący?

**Odpowiedź nr 1:**

Należy wykonać regulację wysokościową i sytuacyjną przy użyciu nowych materiałów , tj. studzienek wraz z osadnikami , wpustami deszczowymi i koniecznymi przykanalikami.

**Zamawiający informuje, iż udzielona odpowiedź staje się integralną częścią Specyfikacji i będzie wiążąca przy składaniu ofert.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Z poważaniem

Kierownik  
Miejskiego Zarządu Dróg

/-/ Dominik Kaźmierczak