

**ZGK/ZAP/04/2024**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

***Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na zwiększenie ilości poboru wód podziemnych na Stacji Uzdatniania Wody SUW w Kątach Wrocławskich.***

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/911817>

### **Kody CPV:**

71330000-0 różne usługi inżynierskie

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

### **1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji wodnoprawnej, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla SUW Kąty Wrocławskie, umożliwiającego pobór wód podziemnych w maksymalnej wydajności eksploatacyjnej ustalonej dla całego ujęcia z założeniem wydobywania 20h/dobę na poziomie:

- $Q_{\max} = 0,0666 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr d}} = 0,0666 \times 3600\text{s} \times 20\text{h} = 4795,20 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{dop}} = 1\,750\,248,0 \text{ m}^3/\text{r}$

### **2. Zakres przedmiotu zamówienia**

Zamówienie obejmuje opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, prawomocnej decyzji wodnoprawnej udzielającej pozwolenia dla SUW Kąty Wrocławskie, zlokalizowanej przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na działkach 6/3 (*aktualny nr dz. 1387*), 37 (*aktualny nr dz. 1471*), 40 (*aktualny nr dz. 1475*) obręb Kąty Wrocławskie AM12, m. Kąty Wrocławskie, gm. Kąty Wrocławskie, będącej własnością Gminy Kąty Wrocławskie, na zwiększenie ilości poboru wód podziemnych w maksymalnej wydajności eksploatacyjnej z założeniem wydobywania 20h/dobę :

- $Q_{\max s} = 0,0666 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr d}} = 0,0666 \times 3600\text{s} \times 20\text{h} = 4795,20 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{dop}} = 1\ 750\ 248,0 \text{ m}^3/\text{r}$

Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXIII/316/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.20216r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dn. 25.11.2016 poz. 533).

Stan obecny:

Obowiązuje pozwolenie wodnoprawne tj. Decyzja nr 135/2020 Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 18.05.2020r. na korzystanie z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Kątach Wrocławskich, w skład którego wchodzi studnie: Ib, IIb, IIIa, IVa, Va w ilości:

$Q_{\max s} = 0,056 \text{ m}^3/\text{s}$

$Q_{\text{śr d}} = 1900,00 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{dop}} = 693\ 500,00 \text{ m}^3/\text{r}$

Aktualnie pobór wody podziemnej dla ujęcia może odbywać się ze studni naprzemiennie. Nie może przekraczać wydajności eksploatacyjnej ustalonej dla całego ujęcia w ilości  $Q = 240 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 13 \text{ m}$  zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych nr KDH/013/5459/89 z dnia 10.05.1989 oraz przekraczać wydajności eksploatacyjnej dla poszczególnych studni:

- studnia nr Ib w ilości  $Q_e = 49,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 9,9 \text{ m}$
- studnia nr IIb w ilości  $Q_e = 50,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 7,6 \text{ m}$
- studnia nr IIIa w ilości  $Q_e = 69,5 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 9,2 \text{ m}$
- studnia nr IVa w ilości  $Q_e = 107,9 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 13\text{m}$
- studnia nr Va w ilości  $Q_e = 59,95 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 7,7\text{m}$

Integralną część dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania stanowi kopia DECYZJI nr 135/2020 z dn. 18.05.2020r. wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- Przedłożył Zamawiającemu w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy Zamawiającego 3 egz. operatu wodnoprawnego sporządzonego w wersji papierowej i 1 operatu w formie elektronicznej celem zatwierdzenia.
- W terminie 5 dni po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego przedłożył dokumentację do organu wydającego decyzję wodnoprawną i przekazał Zamawiającemu stosowne potwierdzenie złożenia dokumentacji.
- Do dnia 31.12.2024r. uzyskał prawomocne pozwolenie wodnoprawne, o ile organ powołany do wydania właściwej decyzji nie przedłuży postępowania z przyczyn niezależnych od wykonawcy zadania.

### 3. Terminy realizacji zadania

Zamawiający ustala termin realizacji zadania na dzień 31.12.2024r., z możliwością wydłużenia w/w terminu, wyłącznie w przypadku opóźnień trybu administracyjnego wydawania decyzji wodnoprawnej przez uprawniony organ.

Zmiana terminu realizacji zadania wprowadzona zostanie w formie aneksu do umowy.

#### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

Wykonawca powinien przedłożyć wykaz co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze rzeczowym do przedmiotu zamówienia, dotyczącym wykonania operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych, o wartości min. 5000 zł brutto każdy, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzonych referencjami lub protokołami ich odbiorów.

#### **5. Warunki wykonania zamówienia**

Z chwilą złożenia oferty Wykonawca akceptuje warunki wykonania usługi zawarte we wzorze Umowy oraz w Zapytaniu Ofertowym.

#### **6. Kryteria wyboru oferty i ich waga**

Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę oraz spełnia warunki wskazane w Zapytaniu Ofertowym.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Oferentom nie przysługują środki prawne przewidziane w w/w ustawie. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne – Decyzja nr 135/2020 z dn. 18.05.2020r. wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
2. Wzór umowy

Sprawę prowadzi: Sylwia Dawgiert-Malinowska – Dział Techniczny ZGK Sp. z o.o., tel. 71 39 13 244,  
e-mail: s.malinowska@zsgk-katy.pl