

LEGENDA:

- zwód poziomy drut ocynkowany FeZnø8mm montowany na podstawkach systemowych
- zwód pionowy drut ocynkowany FeZnø8mm montowany do ściany na uchwytach
- złącze krzyżowe
- bednarka ocynkowana FeZn30x4mm
- uziom szpilkowy długość uziomu podana na rysunku
- złącze kontrolne montowane na ścianie budynku na wysokości 1,8m
- złącze kontrolne montowane w trawniku obok budynku w studziennce gruntowo-pomiarowej
- 4,0 – maszt odgromowy wysokość 4,0m montaż na systemowych stopach
- 2,0 – maszt odgromowy wysokość 2,0m montaż na systemowych stopach
- rura osłonowa PCV grubościenna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROJEKT 2025 MACIEJ SIEDLECKI 01-912 WARSZAWA, UL. WOLUMEN 6 LOK 22
TEMAT:	REMONT DACHU CZĘŚCI PŁASKIEJ NA BUDYNKU STARYM TECHNOLOGICZNYM WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ UL. LUDWIKA NARBUTTA 86, 02-524 WARSZAWA dz. nr ew. 4 obręb 1-0108
INWESTOR:	WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI 02-524 WARSZAWA, UL. NARBUTTA 85
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK:	INSTALACJA ODGROMOWA – RZUT DACHU
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. KRZYSZTOF RYCHLIK	St-120/77	
WSPÓŁPRACA:		
inż. WOJCIECH MACIEJCZYK		

DATA:	SKALA:	NR RYS:	NR STR:
31.07.2020	1:100	E-01	

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
Rozpatrywać łącznie z opisem.