

pomieszczenia w których
zaplanowano wymianę wykładziny

INSTALACJA OKNA ODDYMIAJĄCEGO
Z SIŁOWNIKIEM
OKNO WYKONAĆ POWTARZAJĄC ISTNIEJĄCE
PODZIAŁY, SZPROSY OKIENNE WYKONAĆ
JAKO SZPROSY KONSTRUKCYJNE, NOWE
OKNO W RAMACH DREWNIANYCH

W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH:
W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY
TRUDNOZAPALNOŚCI POPRZECZ
WŁÓKNIOWEGO SMAROWANIA LUB

NALEŻY OCZYŚCIĆ Z FARB I LAKIERU,
IMPREGNACJI ZGODNA Z ZALECENIAMI
PRODUKTU DO OGNIOCHRONNEJ IMPREGNACJI

W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZECZ
WŁÓKNIOWYCH (2x12,5 mm) - EI30 - W SYSTEMIE
WYKONANIU IMPREGNACJI UŁOŻYĆ
SYSTEMOWĄ WYKŁADZINĘ

W PRZEGRODACH P-POŻ
W KLASIE OCHRONY P-POŻ.: EI60

W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH WYKONAĆ OBUDOWY Z PŁYT
W SYSTEMIE WYKONANIU IMPREGNACJI UŁOŻYĆ
SYSTEMOWĄ WYKŁADZINĘ

W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH WYKONAĆ OBUDOWY Z PŁYT
W SYSTEMIE WYKONANIU IMPREGNACJI UŁOŻYĆ
SYSTEMOWĄ WYKŁADZINĘ

W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH WYKONAĆ OBUDOWY Z PŁYT
W SYSTEMIE WYKONANIU IMPREGNACJI UŁOŻYĆ
SYSTEMOWĄ WYKŁADZINĘ

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC DLA PODDASZA UŻYTKOWEGO:

- PRACE ROZBIÓRKOWE:
 - DEMONTAŻ DRZWI DO WYMIANY
 - DEMONTAŻ ŚCIAN SZKIELETOWYCH DREWNIANYCH W MIEJSCU PROJEKTOWANYCH ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO
 - ROZBIÓRKA ŚCIANY MUROWANEJ W KLATCE SCHODOWEJ K1
 - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW NA SUFITACH W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH
 - DEMONTAŻ WIERZCHNIH WARSTW POSADZEK W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH
- PRACE OGÓLNOBUDOWLANE:
 - WYKONANIE ŚCIAN ODDZIELENIA POŻAROWEGO - ŚCIANA EI60 SYSTEMOWA ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI WYBRANEGO SYSTEMU; ŚCIANA SZKIELETOWA Z POSZYCIEM Z PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH; WYKONAĆ GŁADZIE GIPSOWE ORAZ POWŁOKI MALARSKIE
 - INSTALACJA PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
 - ZABEZPIECZENIE PRZECIWOŻAROWE SUFITÓW:
 - OCYSZCZENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW DREWNIANYCH Z ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH (W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH)
 - SKUCIE ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW SUFITOWYCH
 - ZABEZPIECZENIE DREWNA PRZECIWOŻAROWO METODĄ IMPREGNACJI DO KLASY REAKCJI NA OGIEŃ TRUDNOZAPALNOŚCI (ZARÓWNO ELEMENTY WIDOCZNE JAK I ODSŁONIĘTE DESKOWANIE SUFITÓW)
 - WIDOCZNE ELEMENTY DREWNIANE MALOWAĆ FARBAMI DO DREWNA ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
 - W MIEJSCACH, GDZIE WCZEŚNIEJ BYŁY TYNKI ZAINSTALOWAĆ DO SUFITU PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE PRZECIWOŻAROWE 2x12,5 mm; WYKONAĆ GŁADZIE GIPSOWE; WYKONAĆ POWŁOKI MALARSKIE
 - ZABEZPIECZENIE PRZECIWOŻAROWE POSADZEK:
 - USUNĄĆ ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZEK DO PODŁOGI DREWNIANEJ (WYKŁADZINA PVC, LINOLEUM)
 - DREWNIANĄ PODŁOGĘ OCZYŚCIĆ Z ISTNIEJĄCYCH LAKIERÓW I FARB
 - ZAIMPREGNOWAĆ ROZTWOREM DO OGNIOCHRONNEJ IMPREGNACJI DREWNA DO KLASY REAKCJI NA OGIEŃ TRUDNOZAPALNOŚCI
 - ZAINSTALOWAĆ NOWĄ WYKŁADZINĘ HOMOGENICZNĄ PODŁOGOWĄ SYSTEMOWĄ; WYRÓWNAĆ NAWIERZCHNIĘ, ZAINSTALOWAĆ PŁYTĘ OSB3 gr. 8 MM ZAIMPREGNOWANĄ OGNIOCHRONNIE, ZAINSTALOWAĆ WYKŁADZINĘ HOMOGENICZNĄ
 - WYKONAĆ PRACE NAPRAWCZE PO WYKONANIU PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ ROBÓT INSTALACYJNYCH (ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI):
 - WYRÓWNAĆ TYNKI WSZYSTKICH ŚCIAN CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH (KORYTARZE ORAZ KLATKI SCHODOWE)
 - WYKONAĆ GŁADZIE GIPSOWE ŚCIAN (KORYTARZE ORAZ KLATKI SCHODOWE)
 - WYKONAĆ NOWE POWŁOKI MALARSKIE NA CAŁOŚCI ŚCIAN CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
 - WYKONAĆ ZABUDOWY W MIEJSCACH LOKALIZACJI HYDRANTÓW OD STRONY POMIESZCZEŃ:
 - HYDRANTY OD STRONY POMIESZCZEŃ (pom. 2,65) OBUDOWAĆ PŁYTAMI GIPSOWO-WŁÓKNOWYMI 2x12,5 mm NA STELAŻU Z PROFILI DREWNIANYCH 5x10 cm W ROZSTAWIE CO 40,0 cm; WYPEŁNIENIE 7,5 cm Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ SKALNEJ
 - WYKONAĆ GŁADZIE GIPSOWE
 - WYKONAĆ POWŁOKI MALARSKIE
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY Z POSZYCIEM Z PŁYT PILŚNIOWYCH (ZGODNIE Z RYSUNKIEM):
 - ZDEINSTALOWAĆ ZEWNĘTRZNE POSZYCIE ŚCIAN (PITY PILŚNIOWE OD STRONY KOMUNIKACJI)
 - WYKONAĆ NOWE POSZYCIE ŚCIAN OD STRONY KOMUNIKACJI - ZAINSTALOWAĆ PŁYTY GIPSOWO-WŁÓKNOWE P-POŻ, 2x12,5 mm NA STELAŻU Z PROFILI STALOWYCH CW75x06 | UW75x06 cm LUB SŁUPKI DREWNIANE, ZGODNIE Z WYTTCZYNYMI DLA WYBRANEGO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO, W ROZSTAWIE CO 40,0 cm Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ SKALNĄ TWARDA gr. 75 mm
 - INSTALACJA OKIEN ODDYMIAJĄCYCH W KALTKACH SCHODOWYCH K1 I K3

DO WYKONANIA ŚCIANEK ORAZ OBUDÓW ŚCIAN STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA POSIADAJĄCE NIEZBĘDNE ATESTY I DOPUSZCZENIA

