



GMINA POWIDZ  
ul. 29 Grudnia 24  
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096  
REGON: 311019444  
[www.powidz.pl](http://www.powidz.pl)  
[www.powidz.biuletyn.net](http://www.powidz.biuletyn.net)  
e-mail- [ug@powidz.pl](mailto:ug@powidz.pl)  
tel.: (63) 277-62-72

Powidz, dn. 7.11.2022r.

**ORG-ZP. 271.13.2022**

**Do wszystkich wykonawców**

### **WYJAŚNIENIA nr 1**

#### **TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOT.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ORG-ZP. 271.13.2022** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1.**

Proszę o zamieszczenie rys. technicznego lub zdjęcia i zamieszczenie opisu dla małej architektury: ławki i kosze - zejście do jeziora oraz miejskich tablic w ul. Lokacji Powidza 1243 r.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Ławki i Kosze – Zejście do jeziora, zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji projektowej – pkt 6.7. opisu technicznego, cyt.: W zakresie jest montaż ławek parkowych z drewnianą częścią siedzeniową i oparciem. Ławki z montażem do podłoża w zatokach dla ławek . Kotwienie do płyt granitowych. Długość 1,8; analogicznie jak na istniejącej promenadzie. Elementy metalowe - kolor RAL 7021. Drewno - mahoń 7 wg Sadolin Clasic. Można zastosować inne wyroby równoważne, dobrane odpowiednio pod względem jakościowym i stylistycznym . Kosze - kotwienie w gruncie przy ciągach dla pieszych - estetyczne. Elementy metalowe - kolor RAL 7021 Drewno - mahoń 7 wg Sadolin Clasic. Można zastosować inne wyroby równoważne, dobrane odpowiednio pod względem jakościowym i stylistycznym do zastosowanych ławek.

Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia Wykonawca może przyjąć ławki i kosze kształtem zbliżone oraz o parametrach nie gorszych niż te, które zamontowano na istniejącym odcinku promenady czy ścieżki pieszo-rowerowej w Powidzu. Na istniejącym odcinku ścieżki zamontowano kosze i ławki podobne do typu „łódzkiego”. A poniżej ich opisy szczegółowe oraz zdjęcie poglądowe.

#### **ŁAWKA**

Element wsporny - żeliwne odlewy zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i pomalowane grafitową farbą poliwinylową. Siedzenie - drewniane deski szlifowane, zaimpregnowane ciśnieniowo i pomalowane bejcą i lakierowane lakierem bezbarwnym, grubość 30mm. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki - nierdzewne,




**GMINA POWIDZ**  
ul. 29 Grudnia 24  
62-430 Powidz

NIP: 667-17-37-096  
REGON: 311019444  
[www.powidz.pl](http://www.powidz.pl)  
[www.powidz.biuletyn.net](http://www.powidz.biuletyn.net)  
e-mail- [ug@powidz.pl](mailto:ug@powidz.pl)  
tel.: (63) 277-62-72

ocynkowane. Wymiary ogólne: szerokość 160 -185 cm, wysokość 70 -75 cm, głębokość 40-45cm. Wygląd ławki kształtem zbliżone oraz o parametrach nie gorszych niż ławka typu „łódzkiego”.

#### KOSZ NA ODPADY

Materiały: element wsporny – rura ze stali nierdzewnej oraz profile stalowe, odlewy żeliwne pomalowane na grafitowo, kosz z blachy perforowanej. Pojemność kosza – 30-40 litrów., obudowany deskami drewnianymi. Wymiary ogólne: wysokość profilu od powierzchni ziemi 100-120cm, średnica 40-50cm, wysokość kosza 80-95 cm, głębokość zakotwienia 60cm, fundament 30x30cm, beton C20/25.



Tablice miejskie – Przebudowa ul. Lokacji Powidza 1243 r. zgodnie z danymi podanymi w przedmiarze poz. 8.1. Tablice z montażem do podłoża. Kotwienie w gruncie przy ciągach dla pieszych. Do wyjaśnień załączono rysunek poglądowy – tablice miejskie. ( przykładowa wizualizacja).

Elementy metalowe - kolor RAL 7021. Można zastosować inne wyroby równoważne, dobrane odpowiednio pod względem jakościowym i stylistycznym do zastosowanych

*Wójt Gminy Powidz*