

Łódź, dnia 23 marca 2021r.

WTT.424.681.2019/W/SZ

WTT.424.681.2019/W/SZ
wpłynęło dnia 31.03.21
L. dz. 363121
Dekretacja**Widzewski Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 150/152
92-230 Łódź****Dotyczy: możliwości przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dz. nr 6/2, 6/5 i 124/1 przy ul. Oblęgorskiej/ Widok w Łodzi – budynek mieszkalny wielorodzinny.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, że:

1. istnieje możliwość przyłączenia dz. nr 6/2, 6/5 i 124/1 przy ul. Oblęgorskiej/ Widok do miejskiej sieci:
 - wodociągowej \varnothing 100 mm (Nr arch. 103-1125, nr inw. B-1542/18) w ul. Widok. Ww. sieć wodociągowa została przewidziana do przebudowy zgodnie z dokumentacją archiwalna nr 102-4451;
 - kanalizacji sanitarnej $D=0,20m$ (nr arch. 209-197, nr inw. B-1804/24) zlokalizowanej w ul. Oblęgorskiej;
 - kanalizacji deszczowej $D=0,40m$ (nr arch. 208-191, nr inw. B-5663/364) zlokalizowanej w ul. Oblęgorskiej.
2. istnieje możliwość poboru wody we wnioskowanej ilości $3,4 dm^3/s$ na cele bytowo – gospodarcze i $2,5 dm^3/s$ do celów wewnętrznej ochrony p.poż (z uwagi na przepustowość miejskiej sieci wodociągowej);
3. istnieje możliwość odprowadzania ścieków bytowo- gospodarczych w ilości równej ilości pobranej wody;
4. istnieje możliwość odprowadzania wód opadowych w ilości nieprzekraczającej $14,5 dm^3/s$ z terenu całej posesji. Pozostałą ilość wód opadowych należy zretencjonować na terenie nieruchomości i odprowadzić do kanalizacji miejskiej w dłuższym czasie lub zagospodarować na terenie posesji;

Na zakres prac objęty niniejszym pismem należy uzyskać od ZWiK Sp. z o.o. o warunki przyłączenia do sieci. Informacje jakie należy zawrzeć we wniosku określone są w aktualnie obowiązującej ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ZWiK sp. z o.o. na swojej stronie internetowej (www.zwik.lodz.pl) udostępnia wzór wniosku.

Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa TT

Sprawę prowadzi:mgr inż. Sylwia Zbrojewska
Tel. 42 677-81-40**PROKURANT**
Dyrektor ds. Technicznych
Marek Kubiczak

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie: <http://bip.zwik.lodz.pl/artykuly/168/rodo-w-zwik-sp-z-o-o>